

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00 286 010

Veřejná zakázka:

„Výměna svítidel veřejné osvětlení v Jihlavě - ul. S. K. Neumanna, Lípová, Rantířovská, Humpolecká a Fritzova“

zahájena dne 21. 6. 2024 zveřejněním na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) podává dle § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 26. 6. 2024:

„V položkovém rozpočtu na ulici Rantířovská a ulici Humpolecká jsou chodecké stožáry výšky 7 metrů nad terénem. Na výkresech a v technických zprávách jsou zakresleny a popsány stožáry výšky 6 metrů nad terénem. Do cenové nabídky se mají nacenit stožáry s výškou 7 metrů nad terénem?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Výška chodeckých stožárů tj. svítidel nad zemí na ul. Humpolecká a Rantířovská je 6 m. Vyšší 7-mi metrové stožáry jsou jen v místech, kde je trakční vedení trolejbusu a to se v těchto místech nevyskytuje.

Účastníci tak oceňují stožáry s výškou 6 metrů nad terénem.

Z důvodu dovořených zadavatel v současné době nemůže poskytnout účastníkům opravený výkaz výměr, kde by změnil výšku stožárů na 6 metrů namísto 7 m. Přesto je předmětné vysvětlení ZD závazné pro účastníky k podání nabídky a platí tedy údaj zakreslený a popsáný na výkresech a v technických zprávách - stožáry výšky 6 metrů nad terénem.

S ohledem na skutečnost, že povaha změny a doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Jihlavě dne 27. 6. 2024

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
Osoba pověřená zadavatelem
Ing. Veronika Volfová, referent veřejných zakázek