



- LEGENDA ZNAČEK:
- SPINÁČ JEDNOPÓLOVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, IP20
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, IP20
 - TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, IP20
 - STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO, IP44
 - STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO, IP44
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP20
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/230V, IP44
 - ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 16A/400V, IP44
 - EL. VÝVOD 1-FÁZOVÝ
 - EL. VÝVOD 3-FÁZOVÝ
 - ROZVADĚČ
 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ
 - HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
 - PŘISAZENÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ / ZAPUŠTĚNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ / ZAPUŠTĚNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO
 - PŘISAZENÉ PRACHOTESNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO

POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, -50Hz, 230/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANA:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEKÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

V KOUPELNÁCH A UMÝVACÍCH PROSTORECH INSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.3.

ROZVODY BUDOU ULOŽENY SKRYTĚ V PODHLEDECH A V PRÍČKÁCH, V TRUBKÁCH ULOŽENÝCH V KONSTRUKCI PODLAH, PO POVRCHU VE ŽLABECH A TRUBKÁCH.

TRASY BUDOU UPŘESNĚNY DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ.

NUTNO DODRŽET ODSTUP SILNO A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ MIN 300MM.

POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE PD INTERIÉRU.

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
201	Zádvěří	5,57
202	Technická místnost	3,00
203	Kancelář + kuchyňka	15,60
204	Sklad nábytku	4,00
205	Výlevka	1,80
206	Multifunkční sál	75,60
207	Zádvěří	8,79
208	WC muži - předsíň	3,98
209	WC muži - pisoáry	4,14
210	WC muži - kabina	2,34
211	WC ženy - kabina	1,32
212	WC ženy - kabina	1,32
213	WC ženy - předsíň	6,30
214	Tribuna	62,22
		195,97 m

Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

stupeň dokumentace

Sloučené územní a stavební povolení

stavebník

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zástupce: Pavel Svoboda, DIS; pavel.svoboda@jihlava-city.cz

místo stavby

p.č. 129/46, 129/58, 129/108, 129/42, 129/45, 2692, 2697, 2669, 575 a 648/1 k.ú. Bedřichov u Jihlavy [659878]

hap | hlavní architekt projektu

KonceptArch s.r.o.

Ing.arch. Petr Srogončík

Za Valem 17, 148 00 Praha 4

Ing.arch. Jiří Suchý

autor projektu

kontakt

Ing. Ondřej Pipal

±0,000 = +505,500 m.n.m. BpV

projektová část

D.1.4.4. Silnoproudé elektroinstalace

výkres

D.1.4.4.102 Půdorys 2.NP

datum

09.05.2024

měřítko

1:100

formát

4xA4

Koncept Arch