

PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6,  
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
MMJ/OTS/199359/2023-RoE	Ing. Eva Rosendorfská/565 592 533		26. 10. 2023
jihlvp23v02103	eva.rosendorfska@jihlava-city.cz		

### **Vyjádření k akci „Cyklostezka R05 ul. 5. května – hl. nádraží, Jihlava“**

Odbor technických služeb, magistrátu města Jihlavy obdržel žádost o vyjádření k plánované akci s názvem – „Cyklostezka R05 ul. 5. května – hl. nádraží, Jihlava“

Toto vyjádření je doplnění k vyjádření č.j. MMJ/OTS/195105/2023 ze dne 20.10.2023, které vydal správce toku.

Záměrem předložené PD je stavba cyklostezky v šířce 3 m a celkové délce 565 m + 43 m. Součástí návrhu je přechod vodoteče a úprava zpevněné plochy mezi garážemi. Odvodnění je navrženo s jednostranným sklonem ke stávajícímu korytu toku, další způsoby odvodnění navrhovány nejsou.

Navrženým záměrem dochází ke střetu a kolizím, souběhy a křížením vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví statutárního města Jihlavy, a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Dotčenými je: Kanalizace KAM DN 600, která se mění v SKL DN 600 – souběh

Kanalizace KAM DN 400 – souběh

Kanalizace splašková – BET 400 - křížení

Kanalizace dešťová – BET 400 - křížení

Kanalizace PVC 300 - křížení

Kanalizace ZB 600 - souběh

Kanalizace SKL 1000 – křížení

Vodovod TLT 100 - křížení

Upozorňujeme, že v blízkosti plánované trasy se také nachází vírový separátor, u kterého je plánováno zkapacitnění odlehčovací stoky vírového separátoru na p. č. 5122/1, který spočívá ve vybudování potrubí bezpečnostního přelivu z uvedeného objektu se zaústěním do přilehlé vodoteče Drážního toku (10207329). Potrubí bezpečnostního přelivu DN 800 bude zaústěno do pravého břehu výše uvedeného toku a to nad stávajícím vyústěním odlehčovací stoky z vírového separátoru. **Je nutné realizovat vybudování cyklostezky až po provedení stavby „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy - vírový separátor.“**

Statutární města Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření provozovatele SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI,
2. Budou dodrženy standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy  
[https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id\\_org=5967&id\\_dokumenty=560848](https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848)
3. **Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko neplatné.**
4. V platnosti zůstávají podmínky stanovené ve vyjádření MMJ/OTS/195105/2023 ze dne 20. 10. 2023, které vydal správce toku.

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.**

**Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.**

S pozdravem

*elektronicky podepsáno*  
Ing. Michal Horňák  
vedoucí odboru technických služeb

---