

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 8. září 2023

Č.j.: KHSV/21196/2023/JI/HDM/Mar
Sp. značka: S-KHSV/21196/2023
Vyřizuje: Ivo Martin, tel. 567 564 580, ivo.martin@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Ing. arch. Zuzana Hruběšová
PROJEKTOVÝ ATELIÉR
1. máje 251
588 22 Luka nad Jihlavou
IČO: 62793772

„Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě – II.etapa – ZŠ Havlíčkova II.“ na pozemcích parc. č. 424, 425/1 k.ú. Jihlava – dokumentace pro společné územní a stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě – II.etapa – ZŠ Havlíčkova II.“** na pozemcích parc. č. 424, 425/1 k.ú. Jihlava v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby **„Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě – II.etapa – ZŠ Havlíčkova II.“** na pozemcích parc. č. 424, 425/1 k.ú. Jihlava pro společné územní a stavební řízení s odkazem na na § 7 odst. 1 a § 30 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví ochrana zdraví při práci, v platném znění, nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

se souhlasí,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

- 1. splnění požadavků na optimální dobu dozvuku v prostoru vybrané učebny přístavby, a to měření v obsazeném stavu a výsledky měření budou KHS doloženy před uvedením přístavby do trvalého provozu s dostatečným předstihem; KHS si vyhrazuje právo na požadavek dalších akustických úprav,**
- 2. při provádění stavby budou učiněna taková opatření, aby vnitřní prostory školy a okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prašností; stavební práce nebudou prováděny v noci.**

Odůvodnění:

Dne 24. 8. 2023 byla KHS kraje Vysočina doručena žádost Ing. arch. Zuzany Hrubéšové, PROJEKTOVÝ ATELIÉR, 1. máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO: 62793772 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci „**Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě – II. etapa – ZŠ Havlíčkova II.**“ na pozemcích parc. č. 424, 425/1 k.ú. Jihlava zpracované a zkompletované žadatelkou v červenci 2023.

Předložená PD řeší: Do stávající půdní vestavby budou situovány čtyři odborné učebny – 2 jazykové učebny, učebna PC a učebna výtvarné výchovy se skladem. Dále do podkroví bude umístěn kabinet, sociální zařízení a úklidová místnost. V blízkosti schodiště je nově navržena serverovna, která bude přemístěna z provizorního prostoru pod původními úzkými schody na půdu. K dvorní fasádě hlavního objektu bude přistavěn výtah, který bude zajišťovat bezbariérové řešení objektu. Řešena je rovněž akustika výukových prostor, denní a umělé osvětlení, vytápění a větrání.

Stanovení podmínek vychází z požadavků § 7 odst. 1 a § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění, včetně příslušných českých technických norem a vyhlášky č. 6/2003 Sb.

Současně se upozorňuje, že případné práce s materiály s obsahem azbestu podléhají zvláštním ochranným opatřením a musí být ohlášeny krajské hygienické stanici.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr při splnění výše uvedených podmínek není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

podepsáno elektronicky

Příloha: -

Rozdělovník:

Ing. arch. Zuzana Hrubéšová, PROJEKTOVÝ ATELIÉR, 1. máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou –
elektronicky na e-mail