

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

**Zadavatel:** Statutární město Jihlava  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava  
**IČO:** 00 286 010

**Veřejná zakázka:**

**„Rekonstrukce rozvodů elektro, vody a topení, Masarykovo nám. 100/66 a 99/67“**  
zahájena dne 15. 11. 2024 zveřejněním na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) podává dle § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 2 ze dne 29. 11. 2024:**

„Pro potřeby objektivního ocenění elektroinstalací bychom potřebovali doplnit projektovou dokumentaci o knihu svítidel a výpočet osvětlení.“

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o *Protokol o provedených výpočtech*.

Jako typy svítidel mohou být dodavateli použita např.:

|   | Vzorové typy svítidel                                       |
|---|-------------------------------------------------------------|
| A | LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K#                                 |
| B | LED-1L14EMP700KN62/PM22 HF 4K#                              |
| C | QUASAR 20 LED 23W 3K B AN3 303546                           |
| D | LINEA 2.4ft 5200/840                                        |
| E | NAOS 2.4ft 5200/840                                         |
| F | SRGSOXB /1500 LED 8000 840 • vw RAL 9016 • ET • 19482004030 |
| N | HELIOS LED 101                                              |

Zadavatel připouští použití jiných obdobných alternativ k těmto uvažovaným typům svítidel.

**Dotaz č. 3 ze dne 1. 12. 2024:**

„Dle bodu 13 výzvy k podání nabídek výše uvedené akce Vás žádáme o následující upřesnění položek soupisů prací:

ALFA-36902                      D.1.4. - elektroinstalace (silnoproudy a slaboproudy)

01                      silnoproudá elektrotechnika

- pol.č. 184 – chybí tloušťka zdiva
- pol.č. 185 – chybí druh zdiva
- pol.č. 186 – chybí hloubka vysekávaných rýh
- pol.č. 187 – chybí druh malty
- pol.č. 190 – chybí rozsah ostatních stavebních přípomocí, počet kusů a rozměrů nik pro rozvaděče
- pol.č. 191 – chybí rozsah koordinačních prací

02                      elektronické komunikace

- pol.č. 11 – chybí rozsah ostatních stavebních přípomocí
- pol.č. 13 – chybí rozsah koordinačních prací“

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Zadavatel u položek č. 184, 185, 186 a 187 nově doplnil požadované údaje do upravené přílohy č. 5 – Výkaz výměr **rev01**.

Požadované informace v položce č. 190 (v části 01 silnoproudá elektrotechnika) a v položce č. 11 (v části 02 elektrotechnické komunikace) jsou patrné z výkresové dokumentace a výkazu výměr.

Rozsah ostatních a koordinačních prací u položky č. 191 (v části 01 silnoproudá elektrotechnika) a u položky č. 13 (v části 02 elektrotechnické komunikace) se bude řešit při samotném plnění veřejné zakázky v rámci domluvy mezi stavebními subjekty.

**Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:**

- Protokol o provedených výpočtech

a

- „Příloha č. 5 - Výkaz výměr\_rev01“

Kterou je nahrazena:

- „Příloha č. 5 - Výkaz výměr“

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 9. 12. 2024 v 10:00 hod.**

V Jihlavě dne 3. 12. 2024

.....  
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY  
Osoba oprávněná jednat za zadavatele  
Mgr. Petr Ryška, primátor