



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Jaroslav Zadina
Číslo jednací: 8/2024
E-mail/telefon: zadina@smj.cz / 567 553 176
V Jihlavě dne: 11.1.2024

AŽD Praha s.r.o.
Divize Automatizace silniční techniky
Křižíkova 465/32
Královo Pole
612 00 Brno
panackova.jana@azd.cz

Osvětlení přechodu + VO, přípojka NN pro MUR – stanovisko k PD ve stupni DÚSP

Předmětem projektu je úprava nevyhovujícího osvětlení přechodu pro chodce na hlavní silnici II. třídy v místní části obce Jihlava – Helenín. Stávající osvětlení nevyhovuje platným předpisům, nově bude realizováno osvětlení v souladu se světelným výpočtem a to vč. adaptačního pásma v délce 150 m (rychlost 70 km/h) v souladu s TKP 15. Součástí řešení je i zbudování přípojky NN pro úsekové měření rychlosti.

Investorem stavby je statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Zásobení stavby pitnou vodou není předmětem žádosti

Odkanalizování splaškových vod není předmětem žádosti

Likvidace dešťových vod není předmětem žádosti

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi:

- 1) Se splaškovou kanalizací PVC DN 250 (**křížení/souběh**) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.
- 2) S vodovodem ŠLT DN 150 v majetku statutárního města Jihlava a provozování společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. (**křížení/souběh**)
- 3) **Upozorňujeme investora**, že v zájmovém území se nachází vodovod ve vlastnictví a provozování jiného vlastníka – VAS a.s.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ) jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava **nemají námitek** k vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu **při dodržení následujících podmínek:**

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné.**

1. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)

Navrhovaná stavba se dotkne vodovodního a kanalizačního řadu v provozování SMJ a zasáhne do jeho ochranného pásma, proto **musí INVESTOR před zahájením prací na své náklady zajistit vytyčení**

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, tel: 567 553 111, fax: 567 309 038,
e-mail: smj@smj.cz, <http://www.smj.cz>, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, spisová značka C17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100

polohy vodovodu a kanalizace a po dobu stavby zajistit stálost vyznačení. Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací.**

KONTAKT: tel. 704 641 530; e-mail: nemecp@smj.cz; adresa: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

2. K objednávce/žádosti o vytyčení (nejpozději v den vytyčování na místě samém) doloží investor toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností) Vyznačení polohy vodovodu a kanalizace bude písemně potvrzeno „**PROTOKOLEM O VYTYČENÍ**“, který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace

3. Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem, **INVESTOR** (sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele díle) oznámí (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) SMJ termín zahájení stavby (technik Jaroslav Žadina, zadina@smj.cz, 704 641 635)
4. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace budou prováděny výhradně ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových, či bateriových strojů a nářadí.
5. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, např. řízeného protlaku nebo překopu, které mohou ohrozit vedení vodovodu je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je **INVESTOR** povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k:
 - a. Omezení přístupu SMJ k vodovodu a kanalizaci vč. Souvisejících objektů
 - b. Poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. K ohrožení technického stavu.
6. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu vzniklého přímo či nepřímo činností stavby provede **INVESTOR** sám, nebo prostřednictvím svého dodavatele neprodleně ohlášení této události na:
 - Vodovod i kanalizace: +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na havarie@smj.cz (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené číslo volat
 - Vodovod: +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na havarie@smj.cz

INVESTOR je plně zodpovědný i za činnost svého dodavatele díla a jeho subdodavatelů.

7. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.
8. V souběhu kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržena minimální vzdálenost od vodovodu (dle DN a hloubky uložení potrubí vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. §23), u vodovodních

řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. Při křížení kabelového rozvodu s vodovodem bude dodržen úhel křížení 90°- 60°.

9. INVESTOR před záhozem kabelového vedení vyzve SMJ v dostatečném předstihu k provedení fyzické kontroly, tj. především dodržení ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení s tím, že výstupní protokol (se závěrem „bez vad“) bude v kopii předán zúčastněnému zástupci SMJ.

Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal zaměření trasy/polohy kabelů NN ve formátu. dgn V7./dwg: v elektronické formě na adresu voda@smj.cz

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno SMJ požádat o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

Libor Göth
vedoucí divize VI

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava