

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

## Vyjádření č. 5-24 MU z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD stavby

### Osvětlení přechodu + VO, Přípojka NN pro MUR

Žadatel: AŽD Praha s.r.o., Jana Panáčková  
Adresa: Křižíkova 465/32, Královo Pole, 612 00 Brno  
tel.: 725 879 846  
le mail: [panackova.jana@azd.cz](mailto:panackova.jana@azd.cz)  
Stavba: Osvětlení přechodu + VO, Přípojka NN pro MUR, Jihlava – Helenín, silnice II. tř.

## Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** zemní síť veřejného osvětlení (VO) v naší správě – viz příložená situace.

S realizací výše uvedené stavby tak, jak byla předložena PD a předem projednána

## souhlasíme

Při realizaci stavby je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.

#### ***Opatření pro zemní práce v pásnu VO***


před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO

- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací a uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000, Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Situace VO



**Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Pokud se stane toto stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citováno č. stanoviska) prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.**



V Jihlavě dne: 11. 1. 2024

vyřizuje: Jaroslav Munduch .....  
mob.: 734173436

