



První telefonní společnost s.r.o.

U Studně 291/7, 586 05 Jihlava

doručovací adresa: Havlíčkova 107, 586 01 Jihlava

tel. i fax.: +420 567311166

e-mail: prvni@telefonni.cz

www.telefonni.cz

IČ: 18198872

Zapsaná u KS v Brně, oddíl. C, vložka 2449

TELEKOMUNIKACE ♦ OPTICKÉ SÍTĚ

V Jihlavě 12.9.2023

PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6

586 01 Jihlava

Naše značka: PTJIH1446

Věc: **Vyjádření o existenci sítí pro akci „Cyklostezka R05 ul. 5. května – hl. nádraží, Jihlava“**

Při realizaci plánované stavby dojde ke styku s optickou sítí elektronických komunikací v naší správě. Jedná se o 2 ks chrániček HDPE40, v jedné z nich je zafouknut optický kabel a slouží jako pátevní přípoj internetu do Jihlavy (M-SOFT + OPTOKON). V rámci akce bude nutné chráničky v kolizních místech uložit do žlabů TK1 a do hloubky min. 1m pod stávající úroveň terénu. Tato překládka je v PD označena jako SO402. Veškeré práce na našem zařízení provede naše nebo námi pověřená firma a to na základě smlouvy o překládce, která bude s investorem uzavřena nejpozději před zahájením stavebních prací. Dále doporučujeme stavební práce poblíž tohoto pátevního vedení provádět se zvýšenou opatrností. V případě poškození tohoto vedení hrozí masivní výpadek internetu a dalších telekomunikačních služeb v části Kraje Vysočina.

V místech, kde dojde ke styku, je nutno dodržet tyto podmínky:

- před zahájením prací požádat o vytyčení trasy (na základě písemné objednávky) a projednat místní podmínky její ochrany (p. Vítek – 602 418 545, p. Vítek ml. - 606 277 228)
- zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
- minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 73 6005
- optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
- při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby než bude zajištěna oprava
- v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu zhotovitel
- při obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem, o kontrole křížení bude vyhotoven protokol
- pokud bude v průběhu stavby nutná další výšková či stranová překládka nebo nutná ochrana vedení sítě v naší správě, bude řádně projednána a provedena v rámci stavby
- dále požadujeme po ukončení stavby zaslat DSPS ve formátu dgn

Proti provedení stavby **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 2 roky.

Za firmu První telefonní společnost s r.o.

Lukáš Dajč – 606 531 966

lukas.dajc@telefonni.cz

První telefonní společnost s r.o.
U Studně 7, 586 01 Jihlava
IČ: 18198872