

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

**Vyjádření č. 175-23 MU z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD
pro územní a stavební řízení v rámci stavby**

Cyklostezka R05, ul. 5. května - Hlavní nádraží, Jihlava

Žadatel: PROfi Jihlava, spol. s r. o., Romana Bartušková
Adresa: Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava
Mob.: 734574455
Email: bartuskova@profi-ji.cz
Stavba: Cyklostezka R05, ul. 5. května - Hlavní nádraží, Jihlava

Se stavbou vč. veřejného osvětlení tak, jak byla předložena PD a předem projednána,

souhlasíme

pouze za podmínek, že při realizaci stavby budou bezpodmínečně dodržena níže uvedená opatření.

Opatření pro zemní práce v pásmu VO

- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhraujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Po ukončení stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu na VO, předá zhotovitel stavby VO investorovi digitální zaměření VO, výchozí revizi VO bez závad, dokumentaci skutečného provedení VO a závěrečné měření prokazující splnění požadovaných parametrů veřejného osvětlení dle platných norem.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou pokutu v hodnotě 10.000, Kč za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.

Pokud se stane toto stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citováno č. stanoviska) prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.



V Jihlavě dne: 12. 9. 2023

vyřizuje: Jaroslav Munduch
mob.: 734173436

