

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00 286 010

Veřejná zakázka:**„Výměna oken Třebízského 16, Jihlava (budova OŽÚ)“**

uveřejněná dne 23. 01. 2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2 ze dne 31. 01. 2025:

Požaduje zadavatel v rámci montáže nových oken a dveří provést utěsnění připojovacích spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek/tmelů podle norem ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování), tzv. parozábrana nebo je dostačující montáž s PU pěnou? Žádáme tímto zadavatele o upřesnění požadavku na ošetření připojovací spáry.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že budou výplně vnější strany přisazeny ke stávající omítce, bude spára okolo oken po osazení a přikotvení vyplněna PU pěnou a z vnitřní strany opatřena parotěsnou páskou. Poté bude z vnitřní strany oken provedeno částečné zateplení ostění dle detailu.

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr aktual. z 4. 2. 2025

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 24. 2. 2025 v 10:00 hod.

V Jihlavě dne 4. 02. 2025

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
osoba pověřená zadavatelem
Mgr. Petr Ryška, primátor