

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00 286 010

Veřejná zakázka:**„Výměna oken Třebízského 16, Jihlava (budova OŽÚ)“**

uveřejněná dne 23. 01. 2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Po celé chodbě je vyznačena cestička únikového východu až ke vchodovým dveřím na pozici 210/L, kdy i přímo na dveřích je nalepen velký štítek únikového východu. Mají mít dveře únikové parametry dle normy EN179 nebo panikové parametry dle EN1125? Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Řešení otevírání dveří zůstává stejné jako u stávajících dveří, tzn. nemusí mít únikové ani panikové parametry. Odpověď na dotaz č. 1 nezakládá požadavek na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

U dveří 210/L dle zadávací dokumentace požadujete stejný vzhled jako u původních. Původní dveře mají zdobné kazety. Je požadováno pouze stejné členění s hladkými PUR deskami nebo je potřeba řešit zdobné kazety? Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje zachovat stejný vzhled jako u původních dveří, tzn. zdobné kazety. Odpověď na dotaz č. 2 nezakládá požadavek na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je u dveří 210/L požadavek na el. zámek. Na prohlídce jsme dotazovali, co tímto je myšleno a nejdříve nám zástupce sdělil, že elektronický vrátný, ovšem později nám sdělil, že potřebují dveře odemknout na dálku i když jsou zamčené na FAB vložku, což el. vrátný obyčejný nedokáže a při tomto požadavku je potřeba řešit motorické ovládání. Co má el. zámek umět? Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje možnost odemknutí elektronického zámku IP vrátníkem pouze v případě, kdy je odemčen zámek FAB. Pro upřesnění uvádíme, že otevírání dveří bude fungovat v několika režimech:

- Úřední hodiny – odemknutá FAB i elektronický zámek
- Mimo úřední hodiny (pouze pro objednané klienty) – odemčená FAB, elektronický zámek lze odemknout IP vrátníkem
- Mimo úřední hodiny (noc, víkendy, atd.) – uzamknutá FAB, elektronickým vrátným nejde odemknout

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV z 12.2.2025

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV

Dotaz č. 4:

Na prohlídce nám zástupce investora sdělil, že u dveří 210/L je požadován samozavírač. Prosíme zadavatele o upřesnění, jaké barvy a jakého typu má být samozavírač - zda s ramínkem a aretací nebo s kluznou lištou a aretací? prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje samozavírač s kluznou lištou a aretací v barvě dveří. **Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:**

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV z 12.2.2025

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV

Dotaz č. 5:

Okna v přízemí obsahují mříže, které nejsou v zadávací dokumentaci vůbec uvedeny a je o nich zmínka jenom v půdorysech. Mříže jsou napojeny na původní okna. Bude je chtít zadavatel po zhotoviteli demontovat a zlikvidovat? Některé mříže jsou pouze namontovány na původních oknech, ale některé mají konce zapuštěné do fasády, takže zde bude muset proběhnout lokální oprava venkovní fasády. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje mříže odstranit a zlikvidovat. Okna a dveře obsahují bezpečnostní sklo, což by mělo dostatečně ochránit objekt před násilným vniknutím. **Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:**

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr z 12.2.2025

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr

Dotaz č. 6:

V zadávací dokumentaci není specifikováno, zda Connex má být jak z interiéru, tak i exteriéru nebo pouze jednostranně. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Zadavatel upřesňuje, že prvek 201, 202 a 210 má Connex navržený pouze z vnější strany. **Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:**

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV z 12.2.2025

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV

Dotaz č. 7:

Při prohlídce stavby v umývárkách a WC v současné chvíli není přítomna dlažba u původních oken. Ovšem v detailech půdorysu se ze strany projektanta uvádí, že chce dodat na tyto prvky dlažbu stejnou jako je nyní, což není možné, protože i byt jiná šarže stejné dlažby může mít jiný odstín. Opravdu zadavatel požaduje dodat novou dlažbu na parapetní rovinu u těchto oken nebo bude stačit zednické zapravení parapetní části, kdy si pak dlažbu může zadavatel kdykoli sám dodělat? Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje u všech oken provedení parapetů z lamina, pouze u oken označených ve Výpisu prvků (Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – D11-09-ZU-Jihlava-PSV z 12.2.2025) jako 202, 204, 205, 206 a 207 budou parapety

dlážděné a to v nejbližším možném odstínu stávající dlažby. **Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součástí zadávací dokumentace, a to:**

- **Příloha č. 5 – Výkaz výměr aktual. z 4. 2. 2025**

kterou je nahrazena:

- **Příloha č. 5 – Výkaz výměr**

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 7. 3. 2025 v 10:00 hod.

V Jihlavě dne 12. 02. 2025

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

osoba pověřená zadavatelem

Mgr. Petr Ryška, primátor