


LEGENDA POTRUBÍ

- x—x— DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – PŘÍVOD
- -x- -x- DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – VRAT
- STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY – PŘÍVOD
- - - - - STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY – VRAT



OBLAST S DEMONTOVANÝMI POTRUBNÍMI ROZVODY TOPNÉ VODY


LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- VIADRUS G100 75kW DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ STACIONÁRNÍ LITINOVÉHO PLYNOVÉ KOTLE
- EN DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY
- TV 160L DEMONTOVANÝ–ZRUŠENÝ ZÁSOBNÍK TV 160L
- DEMONTAVANÝ–ZRUŠENÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ
- x—x— DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ ODKOUŘENÍ OD KOTLŮ

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM DEMONTÁŽÍ BUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ IDENTIFIKOVÁNO A TRVALE OZNAČEN PŘÍVOD A ZPÁTEČKA
- Z RUŠENÉHO POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNA TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
- ZÁVĚSY PO ZRUŠENÉM POTRUBÍ BUDOU VYŘEZÁNY–ODSTRANĚNY
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

D1.01.4a VYTÁPĚNÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DP projekt s.r.o. 	
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava			ledl@dpprojekt.cz	gsm: 608479668
NÁZEV AKCE:			tuma@dpprojekt.cz	gsm: 737865598
OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY MASARYKOVO NÁM. 34, JIHLAVA			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	04 / 2024
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS DEMONTÁŽÍ KOTELNY			1:50	D1.01.4a-03