



- Legenda:
- Dvojzásuvka 230V

Jednopolový vypínač s časovým omezením

Křížový vypínač

Střídavý vypínač

Sériový vypínač

Vypínač

Zásuvka

Nouzové svítidlo piktogram dolu

Svítidlo 1

Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem

Světelný zdroj

Ventilátor

Sdružené vedení

Světla

Vedení obecně

Zásuvky

POZNÁMKY:

- ROZVODNÁ SOUSTAVA 3FEN ~50Hz/400V-TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PŘEVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33200-4-41 ed.3
- SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PŘEVEDENY VODIČI TYPU CYKY-J 3x1,5 A CYKY-J 5x1,5
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU PŘEVEDENY VODIČI TYPU CYKY-J 3x2,5 A CYKY-J 5x4
- DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁZENÍ A SPOLEČNĚ TRÁSY ROZVODU
- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLÁTNĚ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
- VÝŠKY VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK SÚU UPRÁVENY DLE NŮRŮM A POŽADAVKŮ INVESTORA A JE NUTNÉ JE KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI A VYBAVENÍM DANÝCH PROSTOR
- VÝŠKY OSÁZENÍ VYPÍNAČŮ JSOU OBECNĚ STANOVENY NA 120cm NAD ZAPRAVENOU PODLAHOU. V ATYPICKÝCH PROSTORÁCH A PŘÍPÁDECH BUDOU VÝŠKY KONZULTOVÁNY S PROVOZOVATELEM, POPŘ. S PROJEKTANTEM
- VÝŠKY OSÁZENÍ ZÁSUVEK JSOU OBECNĚ STANOVENY NA 40cm a 120cm NAD ZAPRAVENOU PODLAHOU. V ATYPICKÝCH PROSTORÁCH A PŘÍPÁDECH BUDOU VÝŠKY KONZULTOVÁNY S PROVOZOVATELEM, POPŘ. S PROJEKTANTEM

INVESTOR: <b>Statutární město Jihlava</b> <small>Masarykovo náměstí 1 586 01 Jihlava</small>		PROJEKTANT: <b>Petr Paclík</b> <small>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ</small>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
MÍSTO STAVBY:	Demlova 25, Jihlava	VYPRACOVAL:	Petr Paclík	AUTOR:	
STAVEBNÍ ÚRAD:	Jihlava	ZODP.PROJEKTANT:	Petr Paclík	ARCH. NÁVRH:	
NÁZEV AKCE: Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava				FORMÁT:	A2
				DATUM:	3.5.2022
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	011/2022
OBJEKT: Mateřská škola a Speciální pedagogické centrum Jihlava o.p.s.				MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	
ČÁST: 01-1 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY c) zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně hromosvodů				Č.VÝKRESU:	1
OBSAH: PŮDORYS OSVĚTLENÍ 1.N.P.				Č. PÁŘE	1