

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	002 86 010

Veřejná zakázka:

Smrčenská 80, Jihlava – Oprava střechy vrchního objektu krematoria (SO 02 a SO 03)

uveřejněná dne 25.2.2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 27.2.2025:

Dobrý den, upozorňujeme na nesoulad ve výkazu výměr a projektové dokumentaci.

Ve výkazu Zadní část v položce 37 je na místo spádového polystyrenu EPS 150S chybně uveden spádový polystyren EPS 100S. Ta samá chyba se opakuje ve výkazu výměr Dílny položka 40.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Dobrý den,

po prohlédnutí PD a výkazu výměr jsme zjistili, že ve výkazu výměr jsou skutečně chybně uvedeny spádové klíny z polystyrenu EPS 100S.

Výkaz výměr byl dán do souladu s projektovou dokumentací, spádový klín z polystyrenu EPS 100S byl nahrazen za spádový klín z polystyrenu EPS 150S. Jedná se o položku č. 37 u SO_02 a položku č. 40 u stavebního objektu SO_03.

Projektant opravil výkaz výměr, zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr_rev-01

kterou je nahrazena:

- Příloha č. 5 – Výkaz výměr

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne **14. 3. 2025 v 10:00** hod.

V Jihlavě dne 27.2.2025

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Osoba oprávněná jednat za zadavatele/ Osoba pověřená zadavatelem
Ing.arch. Martin Laštovička, náměstek primátora/Ing. Miroslava Kubínová, referent odd. správy realit