

Rozvaděč: RB3.1

(č.m. 302_chodba)

Typ provedení: Oceloplastový zapuštěný rozvaděč

Jmenovitý proud: 25A

Krytí: IP40/20

Zkratové proudy $I_k=6kA$

Systém napětí: 3+N+PE, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S

Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Rozměry: (šxvxh) 362x778x95mm

Přívod: Vrchem

Vývody: Vrchem

V rozvaděči je ponechána 21% rezerva.

Bezpečnostní tabulky na dveřích

- "POZOR EL. ZAŘÍZENÍ"
- "NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI "

Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU NA DOKUMENTACI

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ROZVÁDĚČE!

VÝROBCE ROZVÁDĚČE POSODÍ NUTNOST AKTIVNÍHO CHLAZENÍ ROZVÁDĚČE, POKUD BUDE NUTNÉ
TAK JEJ POUŽIJTE (OKOLNÍ TEPLOTA ROZVÁDĚČE MAX. 40°C, PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ZA 24 HODIN
NEPŘESÁHNE 35°C).

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z částí bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
KAREL SVOBODA	
KRESLIL	
RADEK ZDRAŽIL	ING. PETR MYSLIVEC
OBEC	Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod
JIHLAVA	IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832
KRAJ	tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz
VYSOČINA	

INVESTOR :	Statutární město Jihlava MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA
------------	---

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3					NÁZEV AKCE
D.1.4.2 Elektroinstalace					
k.ú. JIHLAVA č.par. 11					
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL	SŘ	MĚŘÍTKO	
ZK23/44	07/2023			—	
NÁZEV VÝKRESU				Č.v.	
Rozvaděč RB3.1				D.1.4.2-06	





