

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem

Revitalizace sportovního areálu Bedřichov

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2024-057541

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V dokumentu Revitalizace SA Bedrichov_STANDARTY_celek.pdf jsou pro výplně stavebních otvorů – hliníková okna a dveře je uveden požadavek na součinitel prostupu tepla rámu U_f 1,0 W.m-2.K-1 nebo lepší (v případě oken) resp. 1,2 W.m-2.K-1 nebo lepší (v případě dveří). Dle oslovených dodavatelů jsou tyto požadavky nestandardní a zejména u dveřních profilů nedokladovatelné. Průkaz energetické náročnosti budovy požaduje hodnotu celkového součinitele prostupu tepla pro celou konstrukci U_w (0,8 W.m-2.K-1 u oken) resp. U_d (0,9 W.m-2.K-1 u dveří). Tento požadavek je možné splnit i za použití profilů které mají U_f vyšší než stanovený požadavek.

Jsme přesvědčeni, že změnou požadavku v souladu s PENB. tj. Požadavek na součinitele prostupu tepla pro celé konstrukce U_w 0,8 W.m-2.K-1 a lepší u oken resp. U_d 0,9 W.m-2.K-1 u dveří dojde k rozšíření možností dodavatelů hliníkových výplní a rovněž i k finanční úspoře realizovaného díla.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Na základě dotazu tazatele zadavatel upravuje požadavky na součinitel prostupu tepla v dokumentu Revitalizace SA Bedrichov_STANDARDY_celek.pdf následovně:

- Celková hodnota dveří U_d = 0,9 W/m² nebo lepší,
- Celková hodnota okna U_w = 0,8 W/m² nebo lepší.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 25.03.2025, do 9:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne 17.03.2025

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor