

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 16. listopadu 2022

Č.j.: KHSV/27080/2022/JI/HOK/Fiš  
Sp. značka: S-KHSV/24590/2022  
Vyřizuje: Ing. Martina Fišarová, tel: 567564570  
Č.j. odesílatele: 30/2022 – Be  
Počet listů/příloh: 1/0

Profi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava pověřená plnou mocí Statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1 Jihlava

„ VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTÍŘOVSKÁ, JIHLAVA “ stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro umístování a povolování staveb.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „správní řád“) , vydává ve věci „ VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTÍŘOVSKÁ, JIHLAVA “ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“) toto závazné stanovisko :

S projektovou dokumentací pro akci „ VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTÍŘOVSKÁ, JIHLAVA “ s odkazem na §3, §4, §5, §30, §77, §82 odst 2 t) zák. č. 258/2000 Sb. v platném znění a na ustanovení Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění na ustanovení Vyhlášky č. 252/2004Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění Nařízení vlády 272/2011Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění,

### se souhlasí

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění v návaznosti na § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek:

1. Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.
2. K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen krácený rozbor z nové části sítě veřejného vodovodu, dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.
3. Součástí předloženého protokolu o analýze vzorků v rozsahu kráceného rozboru bude doklad, že odběr vzorku byl proveden laboratoří, která je držitelem osvědčení o akreditaci, nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, nebo u držitele autorizace.

### **Odůvodnění:**

Na základě podání Profi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava, doručeného dne 1.11.2022, posoudila KHS projektovou dokumentaci k umístování a povolování staveb „VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTÍROVSKÁ, JIHLAVA “ zpracovanou Profi Jihlava s.r.o. , Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava v září 2022. S předloženou projektovou dokumentací stavby „VODOVOD A KANALIZACE ULICE RANTÍROVSKÁ, JIHLAVA “ pro umístování a povolování staveb byl vysloven souhlas za požadavku splnění výše uvedených podmínek.

Předmětem stavební akce je přeložka vodovodu a kanalizace a výstavbu/opravu chodníků v řešeném území.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 Chodník ul. Rantířovská č.p. 20-28

SO 101.1 Chodník přístupy k BD

SO 102 Chodník ul. Rantířovská č.p. 25-39

SO301 – Přeložky vodovodu

SO302 – Přeložka jednotné kanalizace

SO303 – Prodloužení kanalizačních a vodovodních přípojek

### **SO 101 Chodník ul. Rantířovská č.p. 20-28, SO 101.1 Chodník přístupy k BD, SO 102 Chodník ul. Rantířovská č.p. 25-39**

Předmětem navrhované stavby je oprava stávajícího chodníku v úseku mezi č.p. 20-28, oprava vstupů k bytovým domům a výstavba nového chodníku v úseku mezi č.p. 26-39 vč. návrhu jejich odvodnění na ulici Rantířovská v intravilánu města Jihlavy. Stavba chodníků bude realizována na pozemcích vedených jako ostatní plocha, způsob využití silnice. Jedná se v prvním úseku o opravu chodníku a v druhém úseku o výstavbu nového chodníku v ulici Rantířovská. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce oprava chodníku v ploše 440 m<sup>2</sup>, výstavba nového chodníku v ploše 520,0m<sup>2</sup>. Odvodnění navržených zpevněných ploch je pomocí příčného a podélného sklonu směrem k navrženým uličním vpustím zaústěných do zatrubnění příkopu. Uliční vpustě jsou navržené jako podobrubníkové

### **SO301 – Přeložky vodovodu**

Součástí stavebního objektu SO301 je přeložka vodovodních rozvodných řadů v zájmovém území a jejich napojení na stávající vodovodní síť. Vodovod je navržen z LT trub v profilu DN300 v délce 54,0m, v profilu DN150 v délce 589,0m, propoje do navazujících ulic potrubím PE d90 v délce 32, m Úsek přeložky vodovodu DN150 od ulice Jasanová po trasový uzávěr na konci řešeného úseku bude provozován po celou dobu provádění přeložky vodovodu. Nové potrubí (hlavní řad vč. propojů do ulic po trase a přípojek) bude kompletně proveden, odtlakován, desinfikován a až poté budou provedeny propoje na stávající potrubí.

Úsek přeložky vodovodu DN150 od ulice Jasanová po trasový uzávěr na konci řešeného úseku bude provozován po celou dobu provádění přeložky vodovodu. Odstávka dodávky vody bude tedy omezena pouze na nejnutnější dobu k provedení propojů (předpoklad max. 2dny)

Úsek přeložky vodovodu DN300 v prostoru křižovatky Rantířovská s ulicí Lípová lze po dobu překládky plně odstavit. Navazující úseky je možné zásobovat a ovládat pomocí sekčních šoupat v trase vodovodu

### **SO302 – Přeložka jednotné kanalizace**

Součástí stavebního objektu SO302 je přeložka jednotné kanalizace v úseku od č.p. 94 po ulici Jasanová. Přeložka kanalizace je navržena k trub KT DN400(300) v celkové délce 366,0m.

### **SO303 – Prodloužení kanalizačních a vodovodních přípojek**

Stavební objekt SO303 řeší dopojení stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na překládané potrubí v rámci SO301 a SO302. Jedná se celkem o 4ks přepojení kanalizačních přípojek a 8ks vodovodních přípojek.

#### AKUSTICKÁ SITUACE

Hluk při výstavbě bude minimalizován technologickými opatřeními a časovým rozvrhem prací. Stavební práce budou prováděny za pomoci mechanizačních prostředků s nižším hlukovým zatížením a hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny, a to v denní době, stavba bude realizována v intravilánu obce Jihlava.

Při provozu zařízení nebude vznikat nadměrný hluk.

Stanovení podmínky číslo 1 vychází z požadavku §5 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Požadavek číslo 2 vychází z požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění.

Požadavek č. 3 vychází z ustanovení §4 odst.1) zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Karel Smejkal  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální Jihlava

*podepsáno elektronicky*

Rozdělovník: Profi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava