

PROfi Jihlava spol. s r.o.  
Pod Příkopem 6,  
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
MMJ/OTS/273820/2024-RoE	jhlvp24v02h9b	Ing. Eva Rosendorfská/565 592 533	31. 10. 2024
		eva.rosendorfska@jihlava-city.cz	

### **Vyjádření k plánovanému záměru – „Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava SO 104 Zastávka VDV“**

Odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 30.10.2024 žádost o vyjádření k projektované stavbě „Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava SO 104 Zastávka VDV pod č.j. MMJ/OTS/273820/2024

Předloženým záměrem je stavební objekt, jehož předmětem je návrh zastávky linkové dopravy, a to v souladu s projednanou studií „Zastávky VDV „Jasmínová“ na ul. Rantířovská, Jihlava“. Po provedení navržených stavebních úprav dojde ke zlepšení dopravní bezpečnosti v realizovaném úseku a dojde ke zlepšení odtokových poměrů v zájmovém území i ve vztahu k okolním nemovitostem.

Výškové řešení navazuje na související stavbu opravu vozovky III/01945 (investor Kraj Vysočina), tak aby bylo možné provést napojení okolních vjezdů se sklonem ke komunikaci. Odvodnění navržených zpevněných ploch je pomocí příčného a podélného sklonu směrem k navrženým uličním vpustím zaústěných do zatrubnění příkopu. Uliční vpustě jsou navržené jako podobrubníkové. Navazující silniční příkopy budou v nejnútnejší délce pročištěny, aby byla zajištěna jejich funkčnost. Zatrubnění příkopu bude provedeno z drenážního potrubí HD-PE DN300 (celoperforovaná) v délkách zatrubnění Z.1 dl. 100,0 a zatrubnění Z.2 dl. 115,0m.

Navrženým záměrem dojde ke střetu s vodohospodářskou infrastrukturou ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy **nemá** k předloženému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Stavba zastávky bude koordinována s přeložkou vodovodu a vodovodních přípojek (objekty SO301 a SO303) v rámci této stavby. Stavba bude také koordinována s opravou silnice III/01945 (investor Kraj Vysočina).
2. Vodovody a kanalizace jsou ze zákona chráněny ochranným pásmem, které je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovené od průměru 500 m na 1,5 m u větších průměrů na 2,5 m. Jakákoliv manipulace v ochranném pásmu musí probíhat se zvýšenou opatrností tak, aby nebyla ohrožena provozuschopnost vodohospodářské infrastruktury.
3. Požadujeme, aby byly dodrženy veškeré podmínky stanovené provozovatelem SMJ s.r.o. ve vyjádření č. 632/2024.

**Bez vyjádření nebo stanoviska k projektové dokumentaci od provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko neplatné.**

**Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.**

**Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.**

S pozdravem

*elektronicky podepsáno*

Ing. Michal Horňák,

vedoucí odboru technických služeb