



Č.j.: KRPJ-127559-2/ČJ-2022-160706

Jihlava, 9. listopadu 2022
Počet listů: 1


PROfi Jihlava spol. s.r.o.
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

Vodovod a kanalizace ulice Rantířovská, Jihlava – dokumentace pro společné řízení

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedené **stanovisko ke stavbě** na akci „Vodovod a kanalizace ulice Rantířovská, Jihlava“ pro stavební objekty SO101 a SO102:

DI PČR ÚO Jihlava dle § 16, odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací, s následujícími podmínkami:

- u stávajícího přechodu pro chodce přes ul. Rantířovská v SO102 – část 2.1 budou bezbariérové úpravy provedeny pro přechod pro chodce, tzn. signální pás bude dotažen k varovnému pásu



- před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce
- stavba bude koordinována s akcí „III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpj@mvcr.cz