

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava  
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

**Vyjádření č. 182-22 MU z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD  
pro územní a stavební řízení pro stavbu**

## **Vodovod a kanalizace, ul. Rantířovská, Jihlava**

Žadatel: PROfi Jihlava, spol. s r.o., Romana Bartušková  
Adresa: Pod Příkopem 6, 56801 Jihlava  
Mob.: 734574455  
Email: [bartuskova@profi-ji.cz](mailto:bartuskova@profi-ji.cz)  
Stavba: Vodovod a kanalizace, ul. Rantířovská, Jihlava

### **Sdělujeme,**

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** zemní síť veřejného osvětlení (VO) v naší správě - viz příložené situace.

S územním a stavebním řízením výše uvedené stavby, tak jak byla předložena projektová dokumentace

### **souhlasíme**

pouze za podmínek, že VO zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.

#### ***Opatření pro zemní práce v pásmu VO***

- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.


Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000,- Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Digitální podklady (uložení sítě VO a SSZ) ve formátu dwg či dgn Vám poskytne na základě žádosti - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – pan Vladimír Hruška, tel. 565 593 534, mail - vladimir.hruska@jihlava-city.cz

Situace VO





Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.



V Jihlavě dne: 2. 11. 2022

vyřizuje: Jaroslav Munduch .....  
mob.: 734173436

