

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00 286 010

Veřejná zakázka:

„ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava – oprava plynové kotelny“

uveřejněná dne 21. 3. 2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 31. 3. 2025:

Dobrý den,
prosím o vysvětlení neshod výkazu výměr s projektovou dokumentací.

1. Ve výkazu výměr jsou uvedeny expanzní nádoby pro solární a chladicí soustavy PN1.0 o objemu 80 l - 2 ks , ale nejsou uvedeny ve schématu zapojení v PD.
2. Dále jsou ve výkazu uvedeny expanzní nádoby PN0,6 o objemu 600 l - 2 ks, ale ve schématu je uveden pouze 1 ks.
3. Také nesedí úplně dimenze čerpadel a trojcestných ventilů (výkaz vs. schéma zapojení).
4. Plynový havarijní uzávěr BAP je ve výkazu uvedený G3", ale ve schématu zapojení je uvedena dimenze DN 65.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

1. *Položka byla uvedena omylem. Bylo vymazáno z výkazu výměr.*
2. *Platí pouze 1 ks. Bylo opraveno ve výkazu výměr.*
3. *U čerpadel platí výkaz výměr. Bylo opraveno ve výkrese č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika. U směšovačů (trojcestných ventilů) platí výkaz výměr. Bylo opraveno ve výkrese č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika.*
4. *U plynového havarijního uzávěru BAP platí výkaz výměr. Bylo opraveno ve výkrese č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika.*

Projektant opravil chyby ve výkazu výměr a výkres č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika. Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:

- Výkres č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika (změna 3-2025).
- Přílohu č. 6 – Výkaz výměr (změna III-2025)

která nahrazuje:

- Výkres č. 701 Schéma kotelny – Vytápění a Zdravotechnika uveřejněný jako součást Přílohy č. 5 – Projektová dokumentace uveřejněné dne 21. 3. 2025.
- Přílohu č. 6 – Výkaz výměr uveřejněnou dne 21. 3. 2025.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 11. 4. 2025 v 10:00 hod.

V Jihlavě dne 1. 4. 2025

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Ing. Richard Šedivý, náměstek primátora