

POZNÁMKA:

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O ÚPRAVU OPZ POUZE VE STROJOVNĚ, KDE DOCHÁZÍ K VÝMĚNĚ PŮVODNÍHO KOTLE ZA NOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL (KUS ZA KUS) ZŮSTÁVÁ PRO OBJEKT STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU, FAKTURAČNÍ PLYNOMĚŘ A OBJEKTOVÉ OPZ ROZVODY NTL PLYNU PŮVODNÍ, BEZ ÚPRAV
- Z DŮVODU OSAZENÍ NOVÉHO STACIONÁRNÍCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ V PROSTORU STROJOVNY BUDE PROVEDENO NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PLYNU PRO KOTLE
- STÁVAJÍCÍ PÁTEŘNÍ ROZVOD PLYNU VEDOUČÍ POD STROPEM JE PŮVODNÍ, BEZ ÚPRAV
- VE STROJOVNĚ JE NOVĚ UMÍSTĚN TLAKOMĚŘ S TLAKOMĚROVÝM KOHOUTEM
- PŘED KOTLEM JE NA PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍ PLYNU UMÍSTĚNA UZAVÍRACÍ ARMATURA
- NOVÉ ROZVODY PLYNU JSOU Z OCELOVÉHO POTRUBÍ OPATŘENY ŽLUTÝM NÁTĚREM
- DLE ČSN 07 0703 – SE NEJEDNÁ O KOTELNU, (KOTLE NEPŘESAHUJÍ SOUČTEM JMENOVITÝCH TEPELNÝCH VÝKONŮ KOTLŮ VĚTŠÍM NEŽ 100 kW, A ANI JEDEN Z NICH NEDOSAHUJE JMENOVITÉHO TEPELNÉHO VÝKONU 50 kW)
- VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI S NOVÝMI KOTLI ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV, POŽADAVKY NA MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU SE SNIŽUJÍ (SÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU PŘÍMO DO KOTLŮ Z EXTERIÉRU)
- PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VEŠKEROU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POD.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

LEGENDA ZAŘÍZENÍ


 DEMONTOVANÝ–ZRUŠENÝ STÁVAJÍCÍ
STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL
VISSMANN VITOGAS 100, VÝKON 48kW

 STÁVAJÍCÍ
42kW
STÁVAJÍCÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL
VISSMANN VITOGAS 100, VÝKON 42kW

— + — STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD NTL (OPZ) 2,0 kPa

—X—X— ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ PLYNU

D1.01.4c PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DP projekt s.r.o. 	
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava			ledl@dpprojekt.cz	gsm: 608479668
NÁZEV AKCE:			tuma@dpprojekt.cz	gsm: 737865598
HLUBOKÁ 109, 58601 JIHLAVA – Oprava plynových kotelen 1 a 2 strojovna č.1			FORMÁT	2 x A4
			DATUM	12 / 2024
			STUPEŇ	DPS
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS DEMONTÁŽÍ STROJOVNA Č.1			1:50	D1.01.4c-01