


Rozvaděč RE4+VK7 – doplnění náplně

L1,L2,L3 $I_k=10kA$ PE 15kV, Ps=11 kW

L1,L2,L3

3+PE+N, 3x230/400V, 50Hz

Pokračování na dalším výkrese



Nová náplň – Rozvaděč RE4+VK7

Název
jistič 1x6A char. B

ks
3

Handwritten signature

Provozní napětí:
3x230/400V, 50Hz
Ochrana před nebezpečným
dotykem – samočinným
odpojením od zdroje

SPA s.r.o.	Číslo zakázky	Datum	Vypracoval	Měřtko	Název zakázky	Název výkresu	Číslo výkresu
	2411-01-018	11/2024	ing. Nestrojil	-	DPS za Prachárnou 1a -oprava vstupu	SCHEMA DOPLNĚNÍ STAV ROZVADĚČE RE4+VK7	602