

## Legenda značek:

RZ1



Stávající elektrorozvaděč




Pohybový spínač, přisazený stropní, dosah 6m, IP 40

## Legenda svítidel

A- LED svítidlo přisazené, stropní, kovová montura, opálový polykarbonátový kryt (d 400) 3750 lm, 24W 3000 K, IP 54

N1- Přisazené nouzové LED svítidlo, základna PC, PC kryt, prostorová optika, IP 40 (237 lm; 3,4 W; 6500 K, autonomie 3h)

NP1- Přisazené stropní nouzové LED svítidlo s piktogramem, kovová základna, PC kryt, IP 20 (autonomie 3h)

VEDOUCÍ	AKCE	ZODP.	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <b>SPA</b> spol. s r.o. JIHLAVA
Ing. Petr Štímek	Ing. Michal Nestrojil	Ing. Michal Nestrojil	Ing. Michal Nestrojil	Ing. Michal Nestrojil	společnost projektových ateliérů
MÍSTO, OKRES:	Jihlava	Jihlava	Jihlava	Jihlava	Havlíčková 46, 586 01 JIHLAVA
INVESTOR :	Statutární město Jihlava	Statutární město Jihlava	Statutární město Jihlava	Statutární město Jihlava	tel.: 567 306 746, fax: 567 310 377
AKCE:					E-mail: <a href="mailto:projekce@spa.ji.cz">projekce@spa.ji.cz</a>
					FORMÁT 2 x A4
					DATUM 11/2024
					STUPEŇ DPS
					ZAKÁZKA Č. 2411-01-018
					MĚŘÍTKO ČÍSLO PŘÍLOHY
					1:50 601
PŘÍLOHA:					Umělé osvětlení 1.NP

## DPS Za Prachárnou 1a

- oprava hlavního vstupu