

## **Příloha č.1 – Skladby konstrukcí**

### **SO-01 Objekt č.p. 1935**

Název akce:	Oprava krovu na objektu č.p. 1935 v Jihlavě
Stavebník:	Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
Datum:	12/2024
Stupeň:	DSP+DPS
Zakázka číslo:	24-007
Vypracoval:	Ing. Michal Kot, Martin Norek

## S1 – Skladba střešního pláště – plechová čtvercová krytina

Plechová maloformátová čtvercová krytina o rozměrech 345x345mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou na bázi matného polyuretanu min. 35 µm, kladena na koso – imitace eternitové krytiny, odstín RAL 7016	0,5 mm
Difúzně otevřená pojistná hydroizolace na bázi polypropylenu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken	8 mm
Prkenný záklop tl. 24mm, prkna budou impregnována proti plísním a škůdcům	24 mm
Střešní krokev 120/140 mm, krokve budou impregnovány proti plísním a škůdcům	140 mm
<b>Celkem</b>	<b>172,5 mm</b>
Půdní prostor	

## S2 – Skladba střešního pláště – plechová čtvercová krytina

Plechová maloformátová čtvercová krytina o rozměrech 345x345mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou na bázi matného polyuretanu min. 35 µm, kladena na koso – imitace eternitové krytiny, odstín RAL 7016	0,5 mm
Difúzně otevřená pojistná hydroizolace na bázi polypropylenu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken	8 mm
Prkenný záklop tl. 24mm, prkna budou impregnována proti plísním a škůdcům	24 mm
Střešní krokev 120/140 mm, krokve budou impregnovány proti plísním a škůdcům / Přídavné střešní krokve tvořící sklon střechy 120/140 mm, krokve budou impregnovány proti plísním a škůdcům	140 mm
<b>Celkem</b>	<b>172,5 mm</b>
Půdní prostor	

## S3 – Skladba střešního pláště – plechová falcovaná krytina

Plechová krytina z pozinkovaného ocelového plechu s dvojitou stojatou drážkou - tl. plechu 0,6mm - vrstva pozinkování plechu 350 g/m <sup>2</sup> - tloušťka povrchové úpravy min. 30 µm – odstín povrchové úpravy plechu RAL 7016	0,6 mm
Difúzně otevřená pojistná hydroizolace na bázi polypropylenu s nakaširovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken	8 mm
Prkenný záklop tl. 24mm, prkna budou impregnována proti plísním a škůdcům	24 mm
Střešní krokev 120/140 mm, krokve budou impregnovány proti plísním a škůdcům	140 mm
<b>Celkem</b>	<b>172,6 mm</b>
Půdní prostor	