

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00 286 010

Veřejná zakázka:**„Kosov 9 – oprava bytové jednotky č. 1 vč. výměny oken“**

uveřejněná dne 21.5.2025 na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podává toto vysvětlení a změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2 ze dne 27.5.2025:

Dobrý den,
pan Pecina sice poslal nový výkaz výměr, ale ten vůbec neřeší množstevní (a další) nesrovnalosti, ani nejsou k dispozici jeho poznámky.

Proč jsou ve výkazu výměr montážní položky, když rozpočet obsahuje sloupce materiál a montáž? Je nutné to uvést do souladu.

Prosím upřesnění následujících položek.

90 K 76711-R3a Ozn.10a - Ocelová lisovaná zárubeň do zděné příčky tl.75 mm, D+M m 1,000

VV 1 1,000

91 K 76711-R3b Ozn.10b - Ocelová lisovaná zárubeň do zděné příčky tl.100 mm, D+M m 3,000

VV 2+1 3,000

92 K 76711-R3c Ozn.10c - Ocelová lisovaná zárubeň do zděné příčky tl.125 mm, D+M m 1,000

VV 1 1,000

které zárubně pro jaké šířky dveří?

33 K 722D2 Dvířka pro vodoměrnou sestavu kus 1,000

jaký rozměr a materiál?

58 K 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000

59 K 726111204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce soubor 1,000

jeden klozet a dvě instalační předstěny?

Děkuju.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2, týkající se položek elektro:

Dobrý den,

rozpočet je strukturován tak, že k položkám se vyplňuje materiál položky i její montáž.

Příčemž položky 1 - 9 rozvaděč RB, je materiál rozvaděče a výrobků a montáž v dílně u výrobce rozvaděče.

Položka 10 - rozvaděč RB - jen materiál - součet rozvaděče - položek 1 - 9.

Položka 11 - jen montáž rozvaděče na stavbě - bez materiálu

Položky 12 - 47 - elektromontáž - materiál a montáž na stavbě - rozděleně - dvě položky

Položky 48 - 58 - montážní práce jen jednou cenou (buď ve sloupci materiál, nebo montáž, druhá cena 0)

Demontáže - jen cena montážní, bez materiálu

Elektronické komunikace - obdobně

67 - 77 - materiál a montáž na stavbě - rozděleně - dvě položky

78 - Demontáže - jen cena montážní, bez materiálu

S pozdravem

Ing. Zbyněk Pecina

elektroprojekce

sídlo:

Beranovec 27

588 33 Suchá

Provozovna:

Fügnerova 8

586 01 Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

datová schránka: p3tg78j

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2, týkající se ocelových zárubní:

Dobrý den,

odpověď na dotaz ohledně ocel. zárubní pol. č. 90+91+92: viz tabulky PSV - ostatní výrobky - pol. č. 10. Výkresová dokumentace je nedílnou součástí celkové PD.

Dotazy ohledně zdravotní techniky jsem přeposlal projektantovi ZTI.

Z. Vincenc

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2, týkající se zdravotní techniky:

33 K 722D2 Dvířka pro vodoměrnou sestavu kus 1,000

jaký rozměr a materiál?

Jedná se o dvířka pro odečet vodoměru - předpoklad je 300x300mm, ale tento rozměr je možno upravit dle realizace, tak aby byl vodoměr přístupný. Materiál plast.

58 K 726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000

Souhlasí

59 K 726111204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce soubor 1,000

jeden klozet a dvě instalační předstěny?

Jedná se o montáž instalační předstěny - viz. příloha

--

S pozdravem

DP projekt s.r.o.

Ing. Dušan Lédl

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí

Energetický specialista 0906

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, již neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2025 v 10:00 hod.

V Jihlavě dne 27. 5. 2025

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Mgr. Petr Ryška, primátor