

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2025-028451

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Ve VV SO 01 je odd. 749.1 Telemetrie, ke kterému však chybí jakákoli PD. Může být toto dodáno?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

S ohledem na jednoduchost nebyl přenos dat z vodoměrné šachty graficky zpracován. Jedná se o přenos průtoku z šachty, u které není přípojka elektrické energie pomocí bateriového GSM zařízení. Podrobněji je přenos popsán v technické zprávě D.1.1.1 v kapitole 3.4.4:

„Snímání průtoků z vodoměrné šachty bude řešeno pomocí datové stanice s vlastním zdrojem pro monitorování průtoků a vstupů do šachet. Stanice bude napájena z baterie, samostatná baterie pro datovou stanici, která bude aktivována v případě „dotazu“ pravidelného hlášení a v případě narušení objektu. Druhá baterie bude napájet snímání průtoku pro trvalý záznam. Stanice budou shromažďovat údaje o objektech a formou datových balíčků předávat na dispečink „GSM“ přenosem. Stanice musí být kompatibilní s dispečinkem provozovatele vodovodu. Stanice bude osazena do samostatné skříně DR1 s krytím IP67, kde bude doplněna o baterii pro napájení

Přenášené veličiny:

- *Průtok – vodoměr s hybridní hlavou HRI*
- *Zaplavení šachta – kontaktní vodivostní sonda*
- *Vstup do šachty - magnetický kontakt na poklopu*

Součástí dodávky snímání vodoměrné šachty a rozšíření sítě o novou telemetrickou stanici je i programování stanice pro snímání technologie a komunikaci s dispečinkem. Dále pro monitorování šachty na dispečinku se jedná o doplnění nového objektu grafické rozhraní a napojení nových datových bodů zobrazovače.

SIM karta do GSM telemetrické stanice je dodávkou provozovatele dle vybraného operátora.“

Potřebný materiál je podrobně specifikován v soupisu prací.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel nebude v souvislosti s položeným dotazem dále doplňovat projektovou dokumentaci ani soupis prací.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Zadavatel dále upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška, primátor