

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2025-028451

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Vážení,

obracíme se na vás se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace co se týče požadované technické specifikace použitých výrobků, a to trubního materiálu z tvárné litiny.

V rámci zadávací dokumentace je ve výpisu materiálu u jednotlivých položek (1 – 7) trubního materiálu z tvárné litiny uvedeno, že je vyžadována délka trubek DN 500 min. 6 metrů.

U všech položek trubního materiálu z tvárné litiny je současně uvedeno, že jde o potrubí dle ČSN EN 545. Tato norma (v části 4.3.3.) stanovuje normalizovanou délku potrubí nejen 6 metrů, ale také 5,5 metru a 5 metrů. Současně ze zadávací dokumentace nevyplývají žádné výjimečné skutečnosti, které by hypoteticky mohly vést zadavatele k požadavku jen na některou z uvedených normalizovaných délek trub.

Proto vznášíme dotaz na to, zda jsou zde skutečně výjimečně specifické podmínky pro požadavek na délku trub výlučně minimálně 6 metrů, resp. sdělení, zda zadavatel v souladu s uvedenou ČSN EN 545 připouští použití i jiných normalizovaných délek trub, např. 5 metrů. V tomto smyslu žádáme tedy také úpravu v rámci jednotlivých položek výpisu materiálu u trubního materiálu z tvárné litiny tak, aby umožňoval použití i jiných normalizovaných délek trub, tedy i např. trub o délce 5 metrů.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Požadavek na délku trub z tvárné litiny vychází z požadavků dokumentu Standardy pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy (MMJ/MO/172161/2021 ze dne 21. 9. 2021, aktualizace 20. 6. 2023), který uvádí minimální délku trub z tvárné litiny 6 m. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na použití trub právě v tomto rozměru.

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Úprava návrhu smlouvy (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení)

Zadavatel z vlastní iniciativy doplňuje návrh smlouvy (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) v odst. 104 návrhu smlouvy o speciální záruční dobu pro všechny uzavíratelné armatury na pitnou vodu (zejména na šoupata, uzávěry, hydranty apod.) v délce 120 měsíců.

Aktualizovaný návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „03.0 Příloha č. 3 DZŘ – Návrh smlouvy akt 17062025.pdf“

Tento dokument nahrazuje soubor s názvem „03.0 Příloha č. 3 DZŘ - Návrh smlouvy.pdf“ uveřejněný na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 30.06.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel dále upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
lic. Radek Popelka, MBA
náměstek primátora