

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA ČI DOPLNĚNÍ ZÁDAVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2025-028451

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Statutární město Jihlava

IČO: 00286010

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01

(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 10800387

se sídlem: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00

tel.: +420 606 113 974

e-mail: vz@koukallegal.cz

ID datové schránky: gnqnuj2

(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci z vlastní iniciativy takto:

Úprava soupisu prací

Na základě obdržených námitek proti zadávacím podmínkám došlo ze strany zadavatele k identifikaci možné interpretační nejasnosti v požadavku zadávací dokumentace na délku trub z tvárné litiny 6 metrů. S cílem odstranit jakékoliv pochybnosti o výkladu zadávací dokumentace a předejít riziku nejednotného porozumění požadavkům ze strany dodavatelů, se zadavatel rozhodl přistoupit k upřesnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy, a to následovně.

Zadavatel konkrétně v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upravuje popisy u položek specifikujících délku trub tak, aby z těchto popisů jednoznačně vyplývalo, že zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky normalizovanou délku trub z tvárné litiny v délce 6,0 m ve smyslu normy ČSN EN 545 s výslovným uvedením toho, že se na tuto délku trub uplatní výrobní tolerance uvedená v předmětné technické normě ve výši ± 100 mm dle čl. 4.3.3.1 této normy.

K tomu zadavatel zdůrazňuje, že předmětné doplnění nepředstavuje změnu požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, ale jedná se pouze o upřesnění formulací původních požadavků zadavatele tak, aby nevznikaly jakékoliv výkladové nejasnosti ohledně předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel tímto krokem vychází vstříc snaze o maximální srozumitelnost technických požadavků bez toho, aniž by došlo ke změně samotného technického řešení nebo snížení požadované kvality plnění.

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace (Příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Přílohy vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – „VV - POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍŤ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV – PROPOČET akt 04072025.xlsx“

Tento dokument nahrazuje soubor s názvem „VV - POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍŤ V JIHLAVĚ - SV VĚTEV – PROPOČET akt 27062025“ uveřejněný na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky v rámci Vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace č. 7.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na shora uvedené zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 10.07.2025, do 23:59 hod.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška, primátor