


POZNÁMKA:
– SPOJE MEZI SKRUŽEMI BUDOU OPATŘENY TĚSNĚNÍM DLE VÝROBCE A ZATŘENY SPECIÁLNÍ MALTOVOU SMĚSÍ PRO SPÁROVÁNÍ SPOJŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET, BUDE ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST ŠACHET.

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. ŠILHÁNKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIŠ.	<div>LB PROJEKT</div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>
KRAJ: VYŠOČINA	KATASTR. ÚZEMI: JIHLAVA			
INVESTOR: Statutární město Jihlava Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava				DATUM: 01/2024
AKCE: Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova				STUPEŇ: DPS
OBJEKT: SO 02 REKONSUKCE JEDNOTNÉ KANALIZACE				FORMÁT: 2xA4
VZOROVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN1000				MĚŘITKO: 1:25 ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.9