

PŘÍZEMÍ - 1. NP

DÍLNA

LEGENDA:

INJEKTÁŽ PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI:

Výška vodnorodné clony: **cca 10 cm nad podlahou**
 Provedení vrty: **zevnitř, nadmořstranně**, průměr 12 - 18 mm, vodorodné ve spáře,
hloubka vrty je rovna tloušťce zdi - 30 mm (hloubku vrty posoudit dle stavu zdiva).
Rozteč vrty: 100 - 120 mm, v jedné řadě (tíže i svisle, pro provádění dvou rovin injektáže)
 Tlak injektáže: **cca 1,5 MPa**, injektážní směs se aplikuje dutinami do zdiva.
 Injektážní směs: **krém na bázi silikonové mikroemulze - 80% silan-siloxanu ve směsi**
Spotřeba: 1,6 l/m² průřezu zdiva
 (zeď délky 1m a šířky 1m, v případě šířky 0,5 m se jedná o 2 bm zdiv)
 Materiál: injektážní krém - silikonová mikroemulze

P1 - PŘECHODOVÝ PÁS VÝŠKY 25 cm V ROVINĚ INJEKTÁŽE

PENETRAČNÍ SILIKÁTOVÝ NÁTER
 IZOLAČNÍ STĚRKA, VYROVNÁNÍ, PODKLADU TĚSNÍCÍ MALTOU
 SIRANOVZDORNÁ IZOLAČNÍ STĚRKA TL. 1 mm
 OMÍTKOVÝ ŠPRIC SANAČNÍ
 NENASÁKAVÁ SANAČNÍ OMÍTKA TL. 15 mm
 ŠTUKOVÁ OMÍTKA SANAČNÍ TL. 2 mm
 VNITRNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÝ NÁTER - $S_d \leq 0,01$ m

BUDE OTLUČENA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA DO VÝŠKY 1,25 m NAD PODLAHOU !

S1 - SANAČNÍ OMÍTKA NASÁKAVÁ - HYDROFILNÍ


- OMÍTKOVÝ PODHOZ SANAČNÍ - 50 % PLOCHY
- KAPILÁRNĚ AKTIVNÍ OMÍTKA TL. 20 mm
- V PÁSU VÝŠKY 100 cm NAD PŘECHOD. PÁSEM P1,
- OTLUČENÍ ZBYTKU STÁVAJÍCÍ OMÍTKY DO PŘEDEPSANÉ VÝŠKY
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA SANAČNÍ TL. 2 mm
- VNITŘNÍ DIFUZNĚ OTEVŘENÝ NÁTER - $S_d \leq 0,01 \text{ m}$

PŘESNÝ POPIS SKLADBY JEDNOTLIVÝCH OMÍTEK
JE UVEDEN V NÁVRHU SANAČNÍCH OPATŘENÍ


**SANAČNÍ OMÍTKY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM WTA
A MUSÍ BÝT PŘEVEDENY V CELÉ PŘEDEPSANÉ SKLADBĚ
DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE SANAČNÍCH SYSTÉMŮ!**

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TOPNÝCH TĚLES NA STĚNĚ S OKNY

S



Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|-------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Petr Kristýnek | | VYPRACOVAL Ing. Petr Kristýnek | | ZODP.PROJEKTANT Ing. Petr Kristýnek | |  | | |
| INVESTOR: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 971, 586 28 Jihlava | | PROFES: STAVEBNÍ | | AKCE: | | CARLITA s.r.o., U Brány 10314 586 01 Jihlava IČ: 28231506 tel.: 773 640 100 | | |
| DIVADELNÍ 4, JIHLAVA - OPRAVA PODLAHY A VNITŘNÍCH OMÍTEK SKLADU | | | | | | FORMÁT | | 8 A4 |
| | | | | | | DATUM | | 09 - 2017 |
| | | | | | | STUPEŇ | | DoPS |
| | | | | | | C. ZAKÁZKY | | 04 - 17 |
| PŮDORYS 1.NP - SANACE ZDIVA | | | | | | MÉRITKO | | C. VÝKRESU |
| | | | | | | 1:50 | | D.01 |