

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, MŠ RESSLOVA 44

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY
405/2017 Sb.

Říjen 2023

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA, MŠ RESSLLOVA 44, JIHLAVA
Místo stavby: Jihlava, parc. č. st. 756, k.ú. Bedřichov u Jihlavy 659878, 586 01 Jihlava
Kraj: Vysočina
Předmět projektové dokumentace: Osazení FVE 9,90 kWp na střechu stávajícího objektu MŠ
Typ stavby: Trvalá
Účel užívání stavby: Předškolní zařízení – mateřská škola

A.1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava
IČ: 00286010

A.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace: Efektivní Bydlení, spol. s r.o.
Žižkova 2609/102, 586 01, Jihlava
IČ: 01733231
Hlavní inženýr projektu: Efektivní Bydlení, spol. s r.o. – zastoupen Ing. Michal Zigl, DiS.
Autorizovaná osoba HIP: Ing. Zdeněk Janýr, ČKAIT: 1400013
Zpracovatel stavební části/pasport: Efektivní Bydlení, spol. s r.o.
Zpracovatel energetického posouzení: Ing. Michal Zigl, DiS., MPO č. 1997
Zpracovatel dokumentace FVE:
Zpracovatel statické části: Ing. Jan Kovářů, ČKAIT: 1400609
Zpracovatel PBŘ: Jan Drahoš, ČKAIT: 0009528
Zpracovatel rozpočtové části a VV:
Úroveň dokumentace: Pro provádění stavby dle Vyhl. 405/2017 Sb.

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 – Osazení FV elektrárny o výkonu 9,90 kWp na stávající střechu objektu MŠ - pro vlastní okamžitou spotřebu budovy s přetoky do veřejné sítě.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Výchozí podklady:

- a) Uvedená stavba – osazení FVE – nepodléhá vydání stavebního povolení, toto tedy nebylo podkladem pro vypracování této dokumentace.
- b) Podkladem této dokumentace byla dokumentace: „Rozšíření kapacity MŠ Mozaika Jihlava, odloučené pracoviště Resslera č. 44 - Aktualizace rekonstrukce a nástavba“ z dubna a srpna 2011, zpracovatel PD: Artprojekt Jihlava, spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, IČ: 25558692. Jedná se de facto o dokumentaci stávajícího stavu, kterou jsme ovšem neověřovali – nebylo zadáním.
- c) místní šetření v místě plánovaného osazení FVE, fotodokumentace stávajícího stavu lokality a budovy, jednání s investorem a zapracování jeho požadavků, podklady o existencích sítí TI v místě stavby. Projekční podklady třetí strany – viz. bod č.b)

Vypracoval: Efektivní Bydlení, spol. s r.o.

PLÁN KONTOLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

- 1 – Osazení FV elektrárny na střechu objektu
- 2 – Zapojení FVE ke stávající elektroinstalaci budovy

POZNÁMKA:

Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 499/2006 Sb. Nedílnou součástí této dokumentace jsou všechny její části, vč. zpráv, posudků a výpočtů. Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitelů dokumentace. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem hlavního projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení jsou určena pouze pro tento projekt. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku dokumentace.

Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody. Materiály a standardy deklarované touto PD mohou být zaměněny za jiné stejné nebo vyšší jakosti.

Zadavatele, Statutární město Jihlava, tímto výslovně upozorňujeme, že stávající jímací soustava (neizolovaná) včetně svodů objektu Resslerova 4263/44, 586 01 Jihlava neodpovídá dnešním normativním a legislativním požadavkům včetně montážních návodů.

Dále upozorňujeme, že veškeré elektro zařízení na střeše v citovaném objektu nemají řešenu ochranu proti přepětí způsobeného úderem blesku do JS.

Při protokolárním předání námi zpracované projektové dokumentace s touto skutečností byl Zadavatel seznámen.