



Dne: 20. 11. 2023

Vaše značka:

Naše značka: RSD-49695/2023-4

Vyřizuje: Hrabě Petr
tel.: +420954909615
e-mail: petr.hrabe@rsd.cz

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4
15000
Praha - Smíchov

Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev

vyjádření k projektovému návrhu pro stavební povolení

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava byla doručena Vaše žádost o vyjádření k připravované stavbě „Posílení vodovodní sítě v Jihlavě - SV větev“ v k.ú. Bedřichov u Jihlavy. K žádosti byla předložena situace se zákresem trasy vodovodní sítě.

Jedná se o vybudování nové Severovýchodní větve vodovodu, společně se samostatně připravovanými souvisejícími akcemi výstavby nového vodojemu Bukovno 2 x 2000 m³, a přivaděčem Želivka – Jihlava. Tím vznikne bezpečný systém zásobování pitnou vodou zajišťující dostatek pitné vody i pro budoucí rozvoj města Jihlavy. Nová Severovýchodní větev vodovodu navržena v profilu DN 500. Potrubí bude provedeno z tvárné litiny v délce cca 1990 m. Vybudování nové Severovýchodní větve vodovodu je v souladu s dlouhodobou koncepcí zásobování města Jihlavy pitnou vodou. Křížení silnice I/38 budoucím vodovodem bude provedeno řízeným protlakem v km cca 163,300 (provozní staničení silnice I/38), přičemž startovací a cílová jáma bude umístěna mimo silniční pozemek dle projektové dokumentace. Vedení bude uloženo v chráničce v hloubce min. 1,20m pod úrovní vozovky, popř. dnem vyčištěného příkopu a dle požadavků ČSN 73 60 05. Výkopek nebude ukládán na vozovku.

Stavební práce budou probíhat za stávajícího provozu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Případné dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR a na náklady investora dle TP 66 MDS. Zároveň Vás upozorňujeme, že Vaší činností nesmí dojít k poškození uvedené silnice ani ostatních jejích součástí a příslušenství. Pokud dojde vlivem vyvážení výkopku, popř. navážení materiálu na stavbu ke znečištění silnice, je nutné nečistoty ihned odstranit a uvést silnici do původního stavu.

S pozdravem

Ing. Aleš Kratina
ředitel Správy Jihlava

