



- POŽÁRNÍ A TEPELNÁ IZOLACE TL 60 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
- POŽÁRNÍ IZOLACE TL 40 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
- POŽÁRNÍ IZOLACE TL 80 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE ODOLNOSTI POŽÁRNÍ KLAPEK
- TEPELNÁ IZOLACE TL 60 MM, MINERÁLNÁ VATA S AL POLEPEM
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ, DÉLKA MIN 900 MM
- TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, BUŇKA 200X500-1500-3X, BUŇKA 250X500-1000-3X
- TLUMIČ HLUKU KULISOVÝ, KULISA 200-200-1200-200-1000 1X, KULISA 200-150-1400-200-2000 1X
- REGULAČNÍ KLAPEKA RK
- POŽÁRNÍ KLAPEKA, POŽÁRNÍ ODOLNOST MINIMÁLNĚ 30 MINUT, TERMICKÉ SPOUŠTĚNÍ, SPÍNAČ KONCOVÉ POLOHY

D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA

Ved. projektant	Zod. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	PROFAT JIHLAVA spol. s r.o. Jihlavská 10 602 01 JIHLAVA tel./fax: 567 300 24 1 e-mail: info@profatjhlava.cz
ING. JANSKÝ	JANSKÝ	JANSKÝ	JANSKÝ	ING. JANSKÝ	
Investor: Státní město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava					Formát: 9 x A4
Ano: Rozvoj odborných výukových prostor na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova II.					Datum: 11.2023
Název výkresu: PŮDORYS 4.NP ROZVOD POD PODLAHOU A STROJOVNÉ VZD					Stupeň: P
					Zakázkové číslo: 25-23-DPS
					Měřítko: 1:50
					Číslo výkresu: D.1.4.3-10