



nově složené
z původních a nových čl.
20/500/160 litina
PV15 PŠ15

Posílení výkonu radiátorů o cca 4,0kW (při 70/55°C)
Předpokládá se odpojení, demontáž, stažení do nové velikosti, kompletní
emailování a vystrojení novými armaturami, zpětná montáž a připojení

původní těleso
13/500/160 litina
PV15 PŠ15

původní těleso
13/500/160 litina
PV15 PŠ15

původní těleso
14/500/160 litina
PV15 PŠ15

nově složené
z původních a nových čl.
24/500/160 litina
PV15 PŠ15

nově složené
z původních a nových čl.
24/500/160 litina
PV15 PŠ15

nově složené
z původních a nových čl.
24/500/160 litina
PV15 PŠ15

V hlavních místnostech družiny bude posílena otopná plocha zvětšením počtu článků těles
Ve výkazu výměr jsou zahrnuty nové (doplňované) radiátorové články (37ks) pro posílení otopné plochy
V případě, že bude v souběhu probíhat v ZŠ výstavba nového venkovního výtahu, lze použít
původní demontované články (cca do 40ks) v místech nových vstupů do výtahu (1.NP–3.NP)
Armatury budou osazeny nové, uzavíratelná regulační šroubení a termostatické ventily s hlavice
Připojky k tělesům upravit délkově, potrubí i nově sestavená tělesa opatřit novým emailováním.
Radiátory osadit pokud možno osově na střed okna, ale i s ohledem na stávající nábytek
Stavba zajistí potřebné úpravy (zkrácení) dřev. obkladů, opravu omítek a výmalbu za tělesy

D.1.4.1 Vytápění a Zdravotechnika

VEDOUcí PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	Ing. Lubomír Jonáš IČO 44056915; Havlíčkova 44, 586 01 JIHLAVA TEL.: 737 321 724	
ING. LUBOMÍR JONÁŠ	ING. LUBOMÍR JONÁŠ			
INVESTOR : Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava			FORMÁT :	2x A4
NÁZEV AKCE : Oprava kotelny ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava			DATUM :	10/2024
			STUPEŇ :	DSJ
			ZAK. ČÍSLO :	2422–ZY–15
VÝKRES : Půdorys – Družina			MĚŘÍTKO :	1 : 75
			Č. VÝKRESU :	Č. PARÉ :
			703	