

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Sídlo: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00 286 010

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce virového separátoru ul. Polenská, Jihlava“
 zahájena dne 15. 9. 2025 zveřejněním na profilu zadavatele

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) podává dle § 98 a § 99 ZZVZ toto vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 13. 10. 2025:

„V technické zprávě (TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02) pro zkapacitnění potrubí (ZKAPACITNĚNÍ STOKY B) je v charakteristice rekonstrukce kanalizace uvedena poznámka:

***Veškeré železobetonové potrubí bude opatřeno výstelkou z čediče v úhlu 120°**

Ve výkazu výměr však tato poznámka u ŽB potrubí chybí:

75	K	821471211	Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 800	m	89,800		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821471211							
76	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	m	90,698		0,00
77	K	821491211	Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 1000	m	12,700		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/821491211							
78	M	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000	m	12,827		0,00
79	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	m	10,500		0,00

Pokud pro provedení požadujete u ŽB trub čedičovou výstelku v úhlu 120° v celé délce zkapacitnění stoky B, prosíme o úpravu a doplnění výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel upravil přílohu zadávací dokumentace (Příloha č. 5 Výkaz výměr).

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje novou a pro zpracování nabídky závaznou součást zadávací dokumentace, a to:

- „Příloha č. 5 – Výkaz výměr_rev01“

kterými jsou nahrazeny:

- „Příloha č. 5 – Výkaz výměr, zveřejněna na profilu zadavatele dne 15. 9. 2025

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel provedl změnu a doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 20. 10. 2025 v 10:00 hod.

V Jihlavě dne 14. 10. 2025

.....
 PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
 Osoba oprávněná jednat za zadavatele
 Mgr. Petr Ryška, primátor