



Ⓐ PRÍVOD Z HLÁSIČE LDP V 1.NP DO 2.NP A ZPĚT DO ÚSTŘEDNY LDP (KABEL J-Y(st)Y 1x2x0.8)
LINKA SÍŘEN Z 1.NP DO 2.NP (KABEL SSKFH-V180 P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s1d1a1)

POZNÁMKA:

TLAČÍTKA LDP UMÍSTIT VE VÝŠCE cca 1500mm
DODRŽET ROZMÍSTĚNÍ ČIDEL LDP, V MÍSTNOSTECH,
KDE JE 1 ČIDLO, INSTALOVAT ČIDLO DO STŘEDU MÍSTNOSTI.

POZNÁMKA:

PRŮCHODY MEZI ROZDÍLNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍ UCPAVKOU.

— KABEL J-Y(st)Y 1x2x0.8
- - - KABEL S FUNKČNÍ INTEGRITOU PŘI POŽÁRU
SSKFH-V180 P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s1d1a1

Ⓡ optickokouřové čidlo + svorkovnice pro čidlo

○ vnitřní tlačítko

≡ sířena válcová

POZNÁMKA:

KABELAŽ V OBJEKTU SO 01 (KROMĚ KOTELNY "F"), BUDE VE VEŘEJNÝCH PROSTORECH
ULOŽENA POD OMÍTKOU TLOUŠTKY MIN. 15MM NEBO BUDE VYBAVENA JINOU OCHRANOU KONSTRUKCÍ
(NAPŘ. SDK DESKOU) S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EI 15 NEBO FUNKČNOSTÍ
PŘI POŽÁRU (PODLE ČSN EN 1366-11).
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT POUŽITA KABELAŽ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2CA S1 A1 D1
(BEZHALOGENOVÉ KABELY).

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí
projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnost ihned
kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
• dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
• textové specifikace před grafickým znázorněním,
• kóty před rozměry odměřeními na výkrese,
• výkresy podrobnějšího měřítka,
• architektonická část a koordinační výkresy před projekty
profesí, přičemž technické řešení profesí musí být
zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**
Černé lesy č.p. 430
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1
IČO: 000 286 010
zastoupený: Mgr. Petrem Rýskou, primátorem

GENERALNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 807 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT: **ELPRO FUSEK** ELPRO Fusek s.r.o.
Lipník nad Bečvou-V, Podhorčí 16
IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Fúsek Projektant: Ing. Jakub Libosvár
ING. PETR FÚSEK ING. JAKUB LIBOSVÁR

STUPĚŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **SO 01**

ČÁST: **Elektroinstalace**

VÝKRES: **LDP - 2.NP**

MĚŘÍTKO: 1:100 FORMÁT: prod. A3(5x4)

DATUM: 04/2025 KRESLIL: ING. JAKUB LIBOSVÁR

REVIZE: OZNAČENÍ: **D.1.4.20**
Nesprávné rozřívání či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho částí je zakázáno!