

AQA - CLEAN

Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
14. 3. 2025

číslo jednací
MMJ/OTS/86425/2025-JaA
jihlvp25v00tu9
SZ-MMJ/OTS/3915/2025/107

vyřizuje / telefon
Mgr. Alice Janděsková/565 592 534
alice.jandeskova@jihlava-city.cz

Jihlava
17. 3. 2025

Vyjádření k akci: Přeložka vodovodního řadu u Möbelix

Odbor technických služeb magistrátu města Jihlavy obdržel dne 14. 3. 2025 žádost o vyjádření k akci: „Přeložka vodovodního řadu u Möbelix“ - vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby.

Předloženým záměrem je přeložení úseku vodovodu pro zásobování předmětné lokality bytových domů pitnou vodou. Vodovod bude napojen na stávající řad TLT DN 300 u vjezdu na parkovací plochu pro zásobování areálu MÖBELIX. Potrubí vodovodního řadu bude vymístěno z prostoru parkovacích ploch OC a bude trasováno zatravněnou plochou převážně podél stávajícího chodníku směrem k místu napojení u objektu bytového domu č.p. 4963.

Jako trubní materiál bude použito **potrubí TLT DN 300, tlakové třídy C 50 celkové délky 122,8 m**. Na konci řadu bude osazen podzemní hydrant ve funkci vzdušníku. Šoupátkové a hydrantové poklopy jsou navrženy v zatravněné ploše a tudíž budou odlážděny dvojřádkem žulových kostek.

Investorem záměru je Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava.

Realizací záměru budou dotčeny tyto pozemky:

k.ú. Jihlava

p. č. 4380/59 - v majetku statutárního města Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

p. č. 4380/58 - v majetku statutárního města Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

k.ú. Horní Kosov

p. č. 1056/58 - v majetku statutárního města Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Výše uvedeným záměrem **dojde** ke střetu souběhu/křížení s vodohospodářskou infrastrukturou, která je ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – divize VI.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy **nemá** k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Plánovaný záměr musí svým technickým řešením a samotným provedením odpovídat aktuálnímu znění Standardů pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území Statutárního města Jihlava viz https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848

2. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020).
3. Před zahájením stavebních prací bude vytyčena vodohospodářská infrastruktura na náklady investora.
4. Trasa vodovodního řadu musí být vedena ve veřejné komunikaci anebo ve veřejném pozemku, nebo v pozemku v soukromém vlastnictví, který je ošetřen věcným břemenem s investorem stavby. Dotčené pozemky musí být trvale přístupné bez jakéhokoliv omezení pro provádění případných oprav a údržby plánovaného vodovodu.
5. Požadujeme, aby stavebník potrubí vodovodu poskytnul investorovi a vlastníkovi řadů záruční dobu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků.
6. Žádáme o vyrozumění nejméně 20 pracovních dní před plánovaným zahájením výkopových prací na výše uvedených pozemcích. Informaci zašlete na vh@jihlava-city.cz.
7. Trasa nově vybudovaného vodovodu bude před záhozem geodeticky zaměřena ve formátu .dgn / .dwg. Jedna kopie vyhotoveného zaměření bude předána odboru OTS zasláním na adresu vh@jihlava-city.cz.
8. Budou dodrženy veškeré podmínky dané provozovatelem vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlava společností SMJ s.r.o.

Bez vyjádření nebo stanoviska provozovatele vodovodu a kanalizací SMJ s.r.o. – divize VI je toto vyjádření nebo stanovisko **neplatné**.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat o nové stanovisko.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu jednoho roku od jeho vydání.

S pozdravem

podepsáno elektronicky

Ing. Michal Horňák,
vedoucí odboru technických služeb