

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 13.3.2025

Záměr: Z/2025/40848  
Řízení: R/2025/50943  
Č.j.: R/2025/50943/2  
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal  
Č.j. odesílatele:

Statutární město Jihlava  
Masarykovo náměstí 97/1  
58601 Jihlava  
IDDS: jw5bxb4

### **Řízení o povolení záměru - „Přeložka vodovodního řadu u Möbelix“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „Přeložka vodovodního řadu u Möbelix“ se s odkazem na § 3-5, 30, 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění,

#### **souhlasí.**

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví KHS kraje Vysočina současně stanoví tuto podmínku:

Před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky) pro přeložku vodovodního řadu bude KHS kraje Vysočina předložen kontrolní rozbor vody z přeložky vodovodního řadu. Kontrolní rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Kontrolní vzorek bude odebrán akreditovanou osobou. Dále budou předloženy doklady o shodě použitých materiálů a doklady o provedení proplachu a dezinfekci potrubí. Použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění.

### **Odůvodnění :**

Dne 4.3.2025 byla na KHS kraje Vysočina doručena od Statutárního města Jihlavy žádost na vydání závazného stanoviska k řízení o povolení záměru „Přeložka vodovodního řadu u Möbelix“. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Josefem Novotným v 02/2025, ID dokumentace: SR00X00K43KV.

Předložená projektová dokumentace řeší přeložení úseku vodovodu pro zásobování předmětné lokality pitnou vodou.

Přeložka vodovodu bude napojena na stávající řad TLT DN 300 veřejného vodovodu u vjezdu na parkovací plochu pro zásobování areálu Möbelix. Přeložka je trasována v zatravněné ploše podél stávajícího chodníku, kde přechází napříč zatravněnou plochou, k místu napojení u objektu bytového domu č. p. 4936. Jako trubní materiál bude použito potrubí TLT DN 300, tlakové třídy C 50, celkové délky 122,8 m. Na konci řadu bude osazen podzemní hydrant ve funkci vzdušníku. Šoupátkové a hydrantové poklopy jsou navrženy v zatravněné ploše a budou odlážděny dvojřádkem žulových kostek. Odstavený úsek stávajícího vodovodního potrubí DN 300 z šedé litiny v délce cca 110 m bude vyplněn cementopólkovou směsí a bude ponechán v zemi.

Realizací stavby nedojde ke změně akustické situace v dotčené lokalitě, stavba není zdrojem hluku. V rámci provádění stavebních prací budou uplatňována technickoorganizační opatření pro minimalizaci hlukové zátěže ze stavební činnosti. Stavební činnost nebude probíhat v noční době (22.00 – 06.00 hod).

Po prostudování dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem „Přeložka vodovodního řadu u Möbelix“ souhlasí za požadavku splnění výše uvedené podmínky. Podmínka vychází z požadavku dle § 3-5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Projednáváný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Karel Smejkal  
vedoucí oddělení  
hygieny obecné a komunální Jihlava a Třebíč  
*podepsáno elektronicky*

Rozdělovník

Obdrží:

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IDDS: jw5bxb4