

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 18.10. 2021

Č.j.: KHSV/25209/2021/JI/HOK/Mik  
Sp. značka: S-KHSV/25209/2021  
Vyřizuje: Martina Mikešová, DiS., martina.mikesova@khsjih.cz, 567 564 572  
Č.j. odesílatele:  
Počet listů/příloh: 1/1

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01, Jihlava, IČ: 00286010 v zastoupení společností Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 563/48, 586 01, Jihlava, IČ: 18197621

**„Ul. Židovská, Jihlava – výstavba veřejných WC“** závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro společné řízení k umístování a povolování staveb

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„Ul. Židovská, Jihlava - výstavba veřejných WC“** v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto

### **závazné stanovisko:**

S projektovou dokumentací stavby **„Ul. Židovská, Jihlava - výstavba veřejných WC“** pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na § 30, § 77 § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů

**se souhlasí.**

### **Odůvodnění:**

Dne 8. 10. 2021 byla na KHS kraje Vysočina doručena žádost společnosti Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01, IČ: 18197621 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby **„Ul. Židovská, Jihlava – výstavba veřejných WC“**. Předložená projektová dokumentace byla zpracována společností Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava v říjnu 2021.

Projekt řeší novostavbu veřejného wc na parc. č. 2628/1, 2628/15, 2629/1, k.ú. Jihlava.

Řešená stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 01 – Objekt veřejného wc
- SO 02 – Zpevněné plochy
- SO 03 – Kontejnerové stání
- SO 04 – Přípojky

### **SO 01 – Objekt veřejného wc**

Půdorysně má objekt tvar obdélníku, o rozměrech 3 x 6,9 m. Zastavěná plocha činí 20,7 m<sup>2</sup>. Vnitřní uspořádání: WC Ženy, WC Muži, technika, přebalování. Stavba bude osazena na základový rám, který bude zhotovený z betonových tvárnic zalitých betonem a obložena keramickým obkladem s cihelných obkladů. Tvárnice budou osazeny na betonové pasy. Střešní konstrukce objektu je navržena jako plochá. Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez VZT a klimatizační jednotky. Vytápění bude pomocí elektrických topných panelů.

## **SO 02 – Zpevněné plochy**

Jsou navrženy nové zpevněné plochy z betonové dlažby kombinované kamennou mozaikou tak, aby bylo zachován původní charakter této plochy. Zastavěná plocha činí 102,55 m<sup>2</sup>.

## **SO 03 – Kontejnerové stání**

Stání pro kontejnery bude napojeno svými dvěma hranami (jihozápadní a severozápadní) na nově vybudovanou opěrnou zeď. Opěrná zeď bude z betonových výplňových tvárnic a bude provedena tak, aby byl dostatečně zakryt pohled na kontejnerové stání při východu z objektu veřejného wc. Povrchová úprava kontejnerového stání je navržena z betonové dlažby. Napojení na přilehlou místní komunikaci při severovýchodním lici bude provedeno přes dělicí silniční betonový obrubník. Zastavěná plocha činí 9,90 m<sup>2</sup>.

## **SO 04 – Přípojky**

Dešťová i splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci přes novou revizní šachtu do stávající jednotné kanalizační stoky vedoucí v ose komunikace ulice Palackého.

Zásobování pitnou vodou bude řešeno přípojkou na veřejný vodovodní řad přibližně 50 m jihovýchodně od stavby na pozemku č. 5941

## **Zhodnocení hlukové situace**

Z hlediska vlivu stavby na okolí a vlivu okolí na stavbu se nejedná o území zatížené nadlimitním zdrojem hluku. Dle zpracovatele projektové dokumentace všechny navržené materiály splňují požadavky na příslušné platné normy. Během výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Zhotovitel zajistí, aby veškerá použitá mechanizace nepřekračovala hlukové limity pro stavební činnost. Na základě vhodného organizačního a technického opatření s časovým rozložením prací je nutné hluk při výstavbě eliminovat na nejnižší možnou míru.

V rámci stavebních úprav nebude instalována žádná technologie, která by mohla být významným zdrojem hluku a zhoršit tak současné hlukové poměry pro okolní zástavbu.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Ing. Karel Smejkal  
vedoucí oddělení HOK v Jihlavě

*elektronicky podepsáno*

Rozdělovník: Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 563/48, 586 01, Jihlava, IČ: 18197621