



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
Územní odbor Jihlava
Dopravní inspektorát



Pomáhat a chránit

Č.j.: KRPJ-90948-2/ČJ-2025-160706

Jihlava, 5. srpna 2025
Počet listů: 1

ATELIER ALFA, spol. s r.o.
Brněnská 563/48
586 01 Jihlava

UI. Židovská, Jihlava – výstavba veřejného WC – DSP + DPS

Policie České republiky, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, vydává po prostudování předložené žádosti vč. příloh vyjádření k řízení ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích:

Předložená dokumentace pro vydání příslušných povolení podle stavebního zákona je přípustná, pokud budou dodrženy následující zdůraznění či připomínky:

- SO 01 VEŘEJNÉ TOALETY nebudou zasahovat do rozhledu z vozidla na chodce u přechodu přes ul. Palackého, viz ČSN 73 6110 Obrázek 54b
- budou dodrženy bezpečnostní odstupy pevné překážky k přidruženému dopravnímu prostoru dle ČSN 73 6110 Tabulky 4 (0,5 m)
- upozorňujeme, že dle aktuálního pasportu komunikací geoportal.jihlava.cz se k dnešnímu datu již vyhrazená parkovací stání ZTP v řešeném rozsahu předloženého projektu nenachází

c) doprava v klidu,

Vzhledem k charakteru stavebního záměru není vyžadováno posouzení dopravy v klidu.

V rámci stavby bude nutno zrušit stávající 2 parkovací stání a 2x parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto dvě invalidní stání budou přesunuty jihovýchodní směrem pod navrhovaný objekt SO01.

Pokud budou výše uvedená zdůraznění a připomínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 252
Email: ondrej.burda@pcr.cz