


LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
1.01	Vstupní část se schodištěm
1.02	Kancelář
1.03	Sklad

- ochranné pospojení
- výhradně součásti světelných obvodů
- součásti zásuvkových a technologických obvodů
- stávající el. zařízení 0,4kV
- součásti slaboproudé elektroinstace
- grafické vyznačení pro osazení LED-pásků

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ :

- Tato dokumentace předpokládá , že systém TOTALSTOP je funkční. V předstihu zajení prací je nutné funkčnost tohoto bezpečnostního zařízení ověřit.
- Vzhledem k typu stáv. přívodu (CYKY 5Jx6mm²) od RH do RP-věž, bude nutné provést výměnu stav. vývodového jističe In 3x50A za nový s jmenovitou hodnotou 32B/3, Ik 10kA.
- Při kladení elektrických zařízení na hořlavé látky a do nich, musí být splněny požadavky ČSN 33 2312 ed.2 a 33 2130 ed.3
- Při průchodu tras skrz požární úseky budou prostupy utěsněny typizovanými požárními ucpávkami.
- Slaboproudé rozvody budou uloženy v ohebných PVC-trubkách min 15mm pod omítkou

SOUSTAVA : TN-S, 3+PE+N ~ , 50s-1, 230/400V
OCHRANA : Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
PROSTŘEDÍ : Stanoveno protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

STUPEŇ			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
NÁZEV AKCE					
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru					
ČÁST DOKUMENTACE			D.1.4.1 SILNOPROUD + D.1.4.2 SLABOPROUD		
STAVEBNÍK			HIP		
Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1					Ing. Pavel Veverka FAPAL s.r.o. IČ: 06083927
			PROJEKTANT ČÁSTI		
			PETR SEMILSKÝ PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ do 22kV Kamýk n.Vlt. 222, 262 63 IČ : 69372659, ČKAIT: 0014264 tel.:602 693 126		
LOKALITA		ČÍSLO ZAKÁZKY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
Věžní 4785/1, p.č. 2443, p.č.2442/1, k.ú Jihlava		047-2022	Petr Semilský		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT			
12/2022	1:50	A3			
NÁZEV VÝKRESU			ZAKÁZKOVÉ Č. ČÁSTI	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
Situace 1. NP			08/2024	08.24-02	