


PŪDORYS
M 1:25



- SPOJE MEZI SKRUŽENÍM BUDOUPĚ OPATŘENY TĚSNĚNÍM DLE VÝROBCE A ZATŘENY SPECIÁLNÍ MALTOVOU SMĚSÍ PRO SPÁROVÁNÍ SPOJŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET (NAPŘ. ERGELIT, NEBO JINOU JINOU, SHODNÝCH NEBO LEPŠÍCH MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ), BUDE ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST ŠACHET DLE ČSN EN 1917

- VÝKRES ŠACHET NEŘEŠÍ ULOŽENÍ POTRUBÍ, ZÁSP VÝKOPU A OPRAVU POVRCHŮ – VIZ VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ A VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACE

REVIZE DOKUMENTACE Č.1			
NAVŘEL/VYPRACOVAL: ING. HALOÚZKA	ZOPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. HALOÚZKA	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. HALOÚZKA	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.
KRAJ: VYSOČINA	KATASTR. OZEM: JIHLAVA		
INVESTOR: Statutární město Jihlava Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava			
AKCE: Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava			
OBJEKT: SO 02 REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ KANALIZACE			
REVIZNÍ ŠACHTA ŠJ2			
			
Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896			
DATUM:		07/2025	
STUPEŇ:		DPS	
FORMÁT:		5xA4	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
1:25		D.2.12.b	