

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
13.09.2023	MMJ/OŽP/170139/2023-SaZ SZ MMJ/OŽP/58285/2023/2 jihlvp23v01vj0	Ing. Samešová/706 zuzana.samesova@jihlava-city.cz	06.10.2023

Závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2, §106 zák.č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zák.č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů

žadateli, kterým je:

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010 v zastoupení LB projekt s.r.o., Mojžírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno, IČO 29262747 na základě plné moci

v souladu § 104 odst. 3 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 149 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozd. předpisů

vydává závazné stanovisko

ke stavbě: „**Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava**“ na poz.p.č. 5828, 5827/1, 5829/1, 4388/15, 5831/1, 5837, 5838, 5783/1, 5854, 5855, 5862/1, 3217 v k.ú. Jihlava

Popis místa předmětu stanoviska:	ostatní plocha v k.ú. Jihlava
Číslo hydrologického pořadí:	4-16-01-035
Číslo hydrogeologického rajonu:	65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy
Číslo vodního útvaru:	DYJ_850 Jihlava od toku Třeštský potok po tok Jihlávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže Hubenov
Určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK:	
Začátek trasy: X: 1129739.83; Y: 669778.15	
Konec trasy: X: 1129935.63; Y: 669909.65	

Další údaje:

Jedná se o rekonstrukci stávajících povrchů, vodovodu, jednotné kanalizace, veřejného osvětlení a novou výstavbu dešťové kanalizace v ul. 17. listopadu v Jihlavě na výše uvedených pozemcích

v rozsahu dle projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení zpracované Ing. Františkem Lazárkem, LB projekt s.r.o., Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno v srpnu 2023. Investorem stavby (stavebníkem) je Statutární město Jihlava.

Vodovod bude zahrnovat řad 1 vedený ulicí 17. listopadu a boční řady 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 zajišťující napojení na vodovody v sousedních bočních ulicích. Vodovod bude proveden z potrubí z tvárné litiny GGG v profilech DN 80, DN 150 a DN 300 o celkové délce cca 328,9 m. V uzlových místech budou na řadech osazeny šoupátkové uzávěry. Na trase budou osazeny dva nové podzemní hydranty H1 a H2. Vodovod bude napojen na stávající vodovod v křižovatce s ul. Jiráskova a bude ukončen v nové vodoměrné šachtě v křižovatce s ul. Vrchlického. Vodoměrná šachta bude vybudována v uzlu 4 řadů DN 80, DN 150 a DN 300. V šachtě budou umístěna šoupata se servopohony pro možnost uzavírání řadů, kohouty pro odběry vzorků, čidla na sledování teploty a tlaku v řadech. Na novém vodovodu budou osazeny odbočky (veřejné části přípojek) z potrubí PE 100 RC d32, d50 a d63 pro přepojení domovních přípojek okolních nemovitostí. Po celou dobu výstavby bude zajištěna dodávka pitné vody, ke krátké odstávce dojde pouze v době přepojení vodovodu v průběhu jednoho dne. V místě nové vodoměrné šachty, kde bude stávající vodovod vybourán, bude zachován dodávky pitné vody (propojení navazujících úseků stávajícího vodovodu) provedeno suchovodním potrubím PE100 SDR 17 d225 a d90 vedeným po povrchu terénu, mezi hranou výkopové jámy a oplocením staveniště.

V rámci rekonstrukce stávající jednotné kanalizace bude vybudována nová jednotná stoka A z trub kameninových DN 250 DN 300, DN 1000 o celkové délce cca 259,9 m vedená v nové trase přibližně v ose jízdního pruhu komunikace. Připojení stávajících stok ze sousedních ulic bude řešeno krátkými bočními stokami A-1, A-2. Stoka A bude sloužit k odkanalizování splaškových vod v celé ulici a dešťových vod z vnitrobloků napojených nemovitostí. V současnosti nelze zajistit úplné oddělení veškerých dešťových vod z napojených nemovitostí, proto bude vybudována nová jednotná stoka a nová dešťová stoka. Do budoucna, po oddělení dešťových vod i v rámci vnitřních rozvodů napojených nemovitostí bude předmětná jednotná kanalizace fungovat jako plnohodnotně oddílná. Nová kanalizace (stoka A) bude napojena na stávající jednotnou stoku DN 1000 v místě navržené lomové šachty ŠJ1. Ve spojně šachtě ŠJ2 bude proveden soutok s novou dešťovou kanalizací DN 300 a soutok s jednotnou stokou A-1 DN 1000. Stoka A-2 bude napojovat stávající stoku ŽB DN 500 na stoku A. Na trase nové jednotné kanalizace budou vybudovány prefabrikované revizní a spojně šachty DN 1000 a DN 1500 a odbočení (veřejné části přípojek) z KT DN 150 a DN 250 pro přepojení domovních přípojek okolních nemovitostí.

Nová dešťová kanalizace bude provedena z trub PP SN12 DN 300 o délce cca 245 m, budou do ní zaústěny dešťové svody z budov a uliční vpusti od komunikací. Kanalizace bude napojena do stávající jednotné kanalizace. Na trase kanalizace budou osazeny prefabrikované revizní a spojně šachty DN 1000 a odbočení (veřejné části přípojek) z PP SN12 DN 150 pro přepojení dešťových přípojek okolních nemovitostí a přípojek od uličních vpustí.

Na kanalizaci ani přípojkách nejsou navrženy akumulární, vsakovací nebo retenční objekty z důvodu, že až na velmi malé rozšíření vozovky nedochází ke zvětšování odvodňovaných ploch, jde tedy prakticky jen o opravu povrchů ve stávajícím rozsahu. Hustota sítí technické infrastruktury a zastavěnost území navíc neumožňují umístění dalších objektů pro hospodaření s dešťovými vodami. Zbudování např. retenční nádrže bude možné v budoucnu na vhodnějších místech po trase nové dešťové kanalizace, která bude řešena v navazujících etapách výstavby oddílného systému kanalizace.

V rámci stavební akce bude provedena rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků v ulici a obnova veřejného osvětlení. Dále bude provedena obnova instalace indukční smyčky pro semafor na křížení ulic 17. listopadu a Jiráskova.

Stavba se nenachází v žádném vyhlášeném záplavovém území ani v ochranném pásmu vodního zdroje.

a stanovuje podmínky, za kterých se závazné stanovisko vydává:

1. Stavba bude prokazatelně (písemně) projednána s vlastníkem a s provozovatelem stávajícího veřejného vodovodu a kanalizace a jejich požadavky budou plně respektovány a případně zapracovány do projektové dokumentace.
2. Stavba rekonstrukce vodovodu, rekonstrukce jednotné kanalizace a stavba nové dešťové kanalizace je vodním dílem a podléhá povolení Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávního úřadu. Stavba může být umístěna a povolena Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem ve společném řízení.
3. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude doložena doklady dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, zejména PD pro společné řízení zpracovanou dle vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů osobou oprávněnou k projektování vodních děl, stanoviskem orgánu územního plánování – Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu, odd. úřadu územního plánování, souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona, kladným vyjádřením vlastníka a provozovatele stávajícího veřejného vodovodu a kanalizace v předmětné lokalitě, stanoviskem Povodí Moravy s.p. Brno, vyjádřeními/stanovisky dotčených orgánů: Magistrátu města Jihlavy – odboru ŽP: odd. odpadového hospodářství, orgánu ochrany přírody a krajiny, Statutárního města Jihlavy, odboru ŽP – odd. služeb v ŽP, Magistrátu města Jihlavy - odboru dopravy, KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, vyjádření správců dotčených podzemních sítí, vyjádření správce komunikací.

Upozorňujeme :

- * Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Na stavbě budou k dispozici sanační prostředky.
- * Veškerý odpad ze stavby a provozu musí být likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 13.09.2023 žádost Statutárního města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010 v zastoupení LB projekt s.r.o., Mojžírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno, IČO 29262747 na základě plné moci o vydání závazného stanoviska dle ust. § 104 odst. 3 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ke stavbě: „Vodovod a kanalizace ul. 17. listopadu, Jihlava“ na poz.p.č. 5828, 5827/1, 5829/1, 4388/15, 5831/1, 5837, 5838, 5783/1, 5854, 5855, 5862/1, 3217 v k.ú. Jihlava.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Františkem Lazárkem, LB projekt s.r.o., Mojžírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno v srpnu 2023.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání závazného stanoviska při splnění určitých podmínek uvedených výše.

Vzhledem k tomu, že místní poměry jsou vodoprávnímu úřadu známy, nebylo nutné provést místní šetření.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od data vydání, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření jiného správního úřadu.

Ing. et Ing. Jana Dohnalová, v.r.

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:**Do vlastních rukou:**

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, IČO 00286010 prostřednictvím zástupce: LB projekt s.r.o., Mojžírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno, IČO 29262747

Na vědomí :

Magistrát města Jihlavy – stavební úřad