

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 13.1.2025

Záměr: Z/2025/5069
Řízení: R/2025/7500
Č.j.: R/2025/7500/2
Vyřizuje: Ing. Karel Smejkal
Č.j. odesílatele:

NDCON s.r.o.
Zlatnická 1582/10
110 00 Praha 1
Datová schránka: uagdcaa

Řízení o povolení záměru - „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů“ se s odkazem na § 3-5, 30, 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví a nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění,

souhlasí.

S odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví KHS kraje Vysočina současně stanoví tuto podmínku:

Před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky) pro obnovený vodovodní řad bude KHS kraje Vysočina předložen kontrolní rozbor vody z obnoveného vodovodního řadu. Kontrolní rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Kontrolní vzorek bude odebrán akreditovanou osobou. Dále budou předloženy doklady o shodě použitých materiálů a doklady o provedení proplachu a dezinfekci potrubí. Použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění.

Odůvodnění :

Dne 19.12.2024 byla na KHS kraje Vysočina prostřednictvím datové schránky doručena od společnosti NDCON s.r.o. žádost na vydání závazného stanoviska k řízení o povolení záměru „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů“. Projektová dokumentace byla zpracována společností NDCON s.r.o. v 01/2025. Dne 10.1.2025 byla odstraněna vada v podání a žádost byla KHS kraje Vysočina doručena prostřednictvím ISSŘ.

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu stávajícího vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů v úseku mezi ulicemi Tolstého a Fritzova. Kanalizace je jednotná a napojuje se na stávající kanalizaci v ulici Fritzova. Vodovod je napojen v ulici Fritzova na nově projektovaný a budovaný vodovod, respektive na vysazenou odbočku. V ulici Tolstého dojde k přepojení, úpravě vodovodů a napojení ul. tř. Legionářů.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO_01 Jednotná kanalizace,
SO_02 Nový vodovod,
SO_03 Rušené vodovody,
SO_04 Přípojky kanalizace a uliční vpusti,
SO_05 Přípojky vodovodu.

Je navržen nový vodovod v délce 310,802 m z trub TLT DN300. Dva rušené vodovody AC DN250 v délce 300,78 m a TLT DN80 v délce 299,21 m budou zaslepeny a ponechány na místě.

Nová kanalizace je navržena z kameninových trub KT DN600, 400 a 300 v délce 294,54 m. Stávající zděná stoka 600/1000 v délce 107,2 m, bude vybourána a kamenina DN300 v délce 189 m bude vykopána, rozebrána a zlikvidována. Přípojky k nemovitostem budou vybourány, odstraněny a vyměněny za nové v rozsahu veřejné části.

Realizací stavby nedojde ke změně akustické situace v dotčené lokalitě, stavba není zdrojem hluku. V rámci provádění stavebních prací budou uplatňována technickoorganizační opatření pro minimalizaci hlukové zátěže ze stavební činnosti. Stavební činnost nebude probíhat v noční době (22.00 – 06.00 hod).

Po prostudování dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů“ souhlasí za požadavku splnění výše uvedené podmínky. Podmínka vychází z požadavku dle § 3-5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Projednáváný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Jihlava a Třebíč
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Obdrží:

NDCON s.r.o., Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1, Datová schránka: uagdcaa