



Ing. Radka Michková Popelíková

S com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
Česká republika

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1

Tel: +420 257 090 311
Fax: +420 257 090 399
e-mail: scom@scom.cz

Vaše značka

Ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Telefon

Praha

Ing. Jaroslav Trnka +420 257 090 311

11.2.2025

Věc: rekonstrukce vodovodního řádu v ulici Tř. Legionářů v Jihlavě

S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených ve Vyjádření T-Mobile o existenci sítě (platnost 1 rok) zejména:

- Další podmínky řešení přeložky (hlavně u přeložky s přerušením provozu) musí být řešené v dalších stupních dokumentace a odsouhlasené T-Mobile.
- Před zahájením prací bude provedeno vytýčení našich sítí. (toto si zajistíte prostřednictvím jakéhokoliv geodeta na základě geodetické dokumentace, která je k dispozici v odd. ochrany sítě – ochranasiti@t-mobile.cz). V případě že geodetická dokumentace není k dispozici, je nutné trasu NN kabelu vypípat.
- V případě jakéhokoliv manipulace s trasou T-Mobile je nutné provést měření volných vláken před a po manipulaci. Při manipulaci je nutný dohled servisní firmy (Scom s.r.o.). Stavebník musí předat geodetické zaměření nové trasy pro zpracování dokumentace dle požadavků T-Mobile.
- Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele stavby s těmito podmínkami a s podmínkami výše uvedeného vyjádření.
- Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu naší sítě budou prováděny ručně. Doporučujeme provést ručně kopanou sondu pro přesné zjištění polohy kabelu.
- V případě odkrytí naší sítě budeme před jejím záhozem přizvání ke kontrole neporušenosti sítě a provedení ochrany a uložení sítě, které bude provedeno dle původního stavu (pískové lože, krycí desky, folie).
- Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, NN kabelů nebo HDPE trubek je nezbytné okamžitě informovat dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 225 256 666.

Toto vyjádření se týká pouze pro případ, kdy nedojde k jakékoliv manipulaci s trasou T-Mobile! V případě nutnosti přeložky je nutné dodržet postupy pro přeložku s přerušením provozu (schválená dokumentace přeložky T-M, smlouva o přeložce, žádost o vyluku provozu, ...). Toto vše je nutné řešit s dostatečným předstihem před realizací přeložky.

S com neřeší kolize s MW spoji.

S pozdravem



S com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
IČ: 25668901
DIČ: CZ25668901

Ing. Jaroslav Trnka

obchodní manažer S com s.r.o.

