

CARLITA s.r.o.

U Brány 1031/4

586 01 JIHLAVA

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
15. 2. 2024	MMJ/OTS/33828/2024-KrL jihlvp24j00cld	Ing. Ladislava Kružíková/565 592 530 Ladislava.kruzikova@jihlava-city.cz	12.3. 2024

Vyjádření pro společné povolení stavby – rekonstrukce trolejbusové trati na Tř. Legionářů a zastávka "U Soudu" - část zastávka a veřejné osvětlení

Odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy obdržel žádost o vyjádření ke společnému povolení stavby.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu „Rekonstrukce trolejbusové trati na Tř. Legionářů a zastávka „ U Soudu " - část trolejbusová trať". Investorem stavby je statutární město Jihlava.

V řešené oblasti dojde k úpravě a doplnění stop trolejového vedení trolejbusové dráhy, k výměně opotřebovaných trakčních armatur za nové a také k výměně vybraných trakčních stožárů v nevyhovujícím stavu. Nové stožáry budou přizpůsobeny pro instalaci veřejného osvětlení, které je řešením souvisejícího projektu. Jako nové jsou navrženy ocelové dvou- a třístupňové stožáry dle vrcholového zatížení. Základy těchto stožárů budou provedeny jako betonové hranoly, případně piloty nebo budou založeny atypicky.

Stavbou dojde k dotčení potrubí veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Dále umístěním 2 ks sloupů trakčního vedení dojde k dotčení ochranného pásma veřejných částí vodovodních přípojek, které jsou ve vlastnictví majitelů nemovitosti.

Statutární město Jihlava, odbor technických služeb, Magistrátu města Jihlavy nemá k plánovanému záměru námitek při dodržení následujících podmínek:

1. Před započítím prací na stavbu trakčních sloupů v ul. Tř. Legionářů musí dojít k rekonstrukci vodovodního řadu a jednotné kanalizace a k jejich vymístění mimo trakční sloupy. Z důvodu stáří potrubí a použitého materiálu nesmí být stavba trakčních sloupů zahájena bez provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
2. Při stavbě musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Říjen 2020)

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve standardech pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=560848
4. Budou dodrženy veškeré podmínky dané provozovatelem SMJ s.r.o

S pozdravem

elektronicky podepsáno
Ing. Michal Horňák, v.r.
vedoucí odboru technických služeb
