



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Marek Hurda
Číslo jednací: 186/2024
E-mail/telefon: hurda@smj.cz/567553164
V Jihlavě dne 02. 05. 2024

PROfi Jihlava spol. s r. o.
Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

CYKLOSTEZKA R09 JIHLAVA, UL. PRŮMYSLOVÁ - HEROLTICE – vyjádření pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu „CYKLOSTEZKA R09 JIHLAVA, UL. PRŮMYSLOVÁ - HEROLTICE“. Investorem stavby je statutární město Jihlavy.

Cyklostezka je navržena podél stávající ulice Průmyslová v první části a podél silnice II/523 ve druhé části. Je navržena cyklostezka v šířce 2,5 m a celkové délce 912 a 148 m. Součástí návrhu je úprava navazujících nebezpečných ploch, dále odvodnění a výsadba zeleně. Navržená cyklostezka navazuje na stávající cyklostezku v průmyslové zóně, na konci úseku hlavní trasy bude provedeno napojení na stávající silnici II/523 a pokračování bude po místní komunikaci do Heroltic.

Navrženou stavbou dojde k dotčení s potrubí veřejného vodovodního řadu LIT DN 200 mm a potrubí veřejné tlakové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dále upozorňujeme, že stavbou cyklostezky dojde k dotčení veřejných částí vodovodních přípojek.

Společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. nemá k vydání povolení na akci „CYKLOSTEZKA R09 JIHLAVA, UL. PRŮMYSLOVÁ - HEROLTICE“ námitek po dodržení následujících podmínek :

Na základě smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi statutárním městem Jihlava, jako vlastníkem a společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako provozovatelem, je toto vyjádření nebo stanovisko bez vyjádření nebo stanoviska vlastníka vodohospodářské infrastruktury, tedy statutárního města Jihlavy, zastoupené Magistrátem města Jihlavy, odborem technických služeb, **neplatné.**

1. INVESTOR/ZHOTOVITEL **nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí** e-mailem na voda@smj.cz **termín zahájení stavby** včetně kontaktů.
2. **INVESTOR, případně zhotovitel stavby před zahájením prací na stavbě na své náklady zajistí VYTYČENÍ POLOHY vodovodů a kanalizací včetně souvisejících zařízení (armaturní uzávěry vody a tlakové kanalizace, orientační sloupky apod.), a tyto je na stavbě povinen viditelně označit a PO DOBU STAVBY ZAJISTIT STÁLOST JEJICH VYZNAČENÍ.** Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem** provedení prací.
KONTAKTY:
⇒ Petr Němec, ☎: +420 704 641 530, e-mail: nemecp@smj.cz
3. K objednávce/žádosti o vytyčení (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) doloží INVESTOR, případně zhotovitel stavby toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).
4. **Provedené práce budou zaznamenány do PROTOKOLU včetně zaznamenání stavu uvedených vodovodních a kanalizačních armatur, včetně způsobu odstranění případně zjištěných závad apod.**

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, tel: 567 553 111, fax: 567 309 038,
e-mail: smj@smj.cz, <http://www.smj.cz>, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, spisová značka C17143, IČ 60727772, DIČ CZ60727772, Komerční banka a.s., číslo účtu: 19-4649590277/0100

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodohospodářského zařízení.

INVESTOR je plně zodpovědný za činnost svého zhotovitele stavby a jeho subdodavatelů.

5. INVESTOR, případně zhotovitel stavby je povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k poškození vodohospodářského zařízení (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.) Veškeré stavební práce realizované v blízkosti shora uvedeného majetku **budou prováděny výhradně ručně** vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).
6. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti (§23 zákona č. 274/2001 Sb.).
7. **OCHRANNÁ PÁSMO vodovodních řadů a kanalizačních stok (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizačního potrubí na každou stranu.**
8. V ochranném pásmu vodovodního řadu nesmí být umístěny stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovány trvalé porosty, budovány skládky, prováděny terénní úpravy či práce a činnosti, které by mohly, jakkoliv omezit přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad vodovodním potrubím.
9. Dojde-li v průběhu realizace stavby anebo stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného neznámého a tím i nevytyčeného zařízení vodovodu anebo kanalizace budou SMJ neprodleně přizvány ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
10. **VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ VODOVODU A KANALIZACE V UPRAVENÉM TERÉNU:** STAVEBNÍK je povinen (ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění) provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu a kanalizace, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (jedná se např. o úpravu poklopů u stávajících vodárenských armatur (šoupata, hydranty, hlavní přípojkové uzávěry, resp. zemní soupřavy a úpravu poklopů stávajících armaturních šachet).
11. Předmětnou stavbou (terénními úpravami) nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy nad potrubím vodovodu a kanalizace.
12. Zvláštní pozornost nutno věnovat místům osazení obrubníků v bezprostředním okolí dotčeného potrubí vodovodního a kanalizačního řadu.
13. Konkrétní řešení usazení obrubníků v případě kolize obrubníků s potrubím vodovodního a řadu nutno předem projednat odsouhlasit se SMJ, tak, aby byl vodovod trvale přístupný provozovateli vodovodu pro provádění oprav, údržby, kontroly anebo stavební úpravy vodovodů a souvisejících zařízení.
14. INVESTOR, případně zhotovitel stavby si na jejím konci (před odevzdáním a převzetím dokončeného díla) u SMJ objedná kontrolu neporušenosti/funkčnosti a přístupnosti vodárenského zařízení.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem

Libor Góth
vedoucí divize VI

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava