



SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

vodovody a kanalizace

Vyřizuje: Marek Hurda
Číslo jednací: 268/2022
E-mail/telefon: hurda@smj.cz/567553164
V Jihlavě dne 09. 06. 2022

AQA - CLEAN
U Dvora 11
586 01 Jihlava

Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova – vyjádření pro povolení stavby

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající komunikace a stavbu chodníku v ul. Holíkova, Musilova a Krajní v Jihlavě. Investorem stavby je statutární město Jihlava.

V rekonstruovaném úseku komunikace se nachází potrubí veřejného vodovodu a kanalizace ve vlastnictví statutárního města Jihlava a v provozování společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. V předmětném úseku komunikace dojde k rekonstrukci veřejného vodovodu a kanalizace .

Z výše uvedeného důvodu nemá společnost SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava, k vydání územního rozhodnutí na akci „**Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova**“ námitek po dodržení následujících podmínek :

1. Před započítím prací na rekonstrukci komunikace musí dojít k výměně vyprojektované části vodovodního a kanalizačního řadu. Z důvodu stáří potrubí vodovodu a kanalizace a použitého materiálu nesmí být výměna povrchu komunikace zahájena bez provedení rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
2. **Svoji konstrukční vrstvou bude komunikace vybudována tak, aby vyhovovala zatížení, které vznikne při příjezdu těžké techniky provozovatele kanalizace, především k jednotlivým revizním šachtám kanalizace.**
3. Stavbou komunikace musí být plně respektovány poklopy armatur na potrubí vodovodu a poklopy revizních šachet oddílné kanalizace **a po dokončení stavby komunikace budou dotčeny poklopy vodovodních armatur a revizních šachet stavebníkem výškově upraveny dle konečné nivelety (Zákon č.274/ 2001 Sb. § 23).**
4. Stavbou komunikací nesmí dojít ke snížení ani ke zvýšení krycí vrstvy potrubí vodovodu a kanalizace.
5. Při provádění předmětných staveb budou dotčena potrubí vodovodu a kanalizace během stavby zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich poškození. S trasou potrubí vodovodu a kanalizace budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou provádět zemní nebo jiné práce.

6. Stavbou dojde k dotčení ochranného pásma veřejného vodovodu a veřejné kanalizace, které je stanoveno zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Z tohoto důvodu je před zahájením zemních prací nutné, aby si investor stavby objednal vytyčení veřejného vodovodu a kanalizace. Vytyčení bude potvrzeno vydáním „Protokolu o vytyčení“.
7. Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena **nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem** provedení prací. K objednávce/žádosti o vytyčení (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) doloží INVESTOR toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).

KONTAKT: ☎: +420 704 641 530; e-mail: nemecp@smj.cz; adresa: Hruškové
Dvory 123, Jihlava

**BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST
ZAHÁJENA**

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání!

S pozdravem



Ing. Lucie Vichrová
zástupce vedoucího divize VI

Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava