


- LEGENDA:**  
**NAVHR:**
- NAVRŽENÉ ODBĚRNÉ POTRUBÍ Z VODOJEMU
  - NAVRŽENÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DO VODOJEMU
  - NAVRŽENÝ ODPAD Z VODOJEMU
  - NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA NN K VODOJEMU
  - PŘÍPRAVOVANÝ VODOVODNÍ PŘÍVADEČ ŽELIŽKA – JIHLAVA (SAMOSTATNÁ SOUVISEJÍCÍ AKCE)
  - VÝHLED – SEVEROÝCHODNÍ VĚTVĚ VODOVODU – I. ETAPA (SAMOSTATNÁ SOUVISEJÍCÍ AKCE)

- NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – DLAŽBA
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE – KRYT Z MZK
- NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – Z MZK

- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ**
- VODOVOD
  - SĎELOVACÍ KABELY CETIN ZEMNÍ
  - SĎELOVACÍ KABELY NADZEMNÍ
  - SĎELOVACÍ KABELY OSTATNÍ
  - KANALIZACE – PRŮMYSL. ODPAD. VODY
  - VEDENÍ NN NADZEMNÍ
  - VEDENÍ NN PODZEMNÍ
  - NTL PLYNOVOD
  - STL PLYNOVOD

- LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:**
- V23 SONDA GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU
  - 1221 HRANICE PARCEL
  - PARCELNÍ ČÍSLO

**POZNÁMKA:**  
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VÝTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍCH PRACÍ MUSÍ STAVEBNÍK ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.  
PŘI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÉST RUČNÍ VÝKOP MIN. 1 m PŘED A 1 m ZA VEDENÍM, NEPOŽADUJE-LI SPRÁVCE PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ JINAK, DALE JE NUTNO DBAT VŠECH PODMÍNEK SPRÁVČŮ PRO PRÁCE V OCHRANÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.  
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ V BLÍZKOSTI JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU SOUČÁSTÍ STANOVISEK JEJICH SPRÁVČŮ (VIZ. PŘÍL. DOKLADOVÁ ČÁST)



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV  
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslí: ING. VÝTISKOVÁ	Projektant: ING. COUFAL, Ph.D.	Hlavní projektant: ING. KASAL, Ph.D.	Techn. kontrola: ING. KASAL, Ph.D.	<b>VRV</b> VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: VYŠOČINA	Obec: JIHLAVA	Soubor: C_3_koor_slusov2022_12_14.dwg	Formát: 8 x A4	
Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA				Formát: 8 x A4
Název stavby: POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ VODOJEM BUKOVNO – JIHLAVA				Datum: BŘEZEN 2024
Část projektu: SO 06 PŘÍVOD ZE SEVEROZÁPADNÍ VĚTVĚ VODOVODU				Stupeň: DPS
Příloha: SITUACE				Č. zakázky: 5265/002
				Mřítko: 1:500 02.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.